



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Protokol o kontrole a provozuschopnosti hydrantu

Majitel kontrolovaného zařízení:

Městys Doubravník
Doubravník 33
592 61 Doubravník

Adresa kontrolovaného zařízení:

Doubravník u čísla 245

Umístění zařízení:

Zelený pás

Druh a typ zařízení:

Nadzemní hydrant, VAG SUPRA
DN 100 mm – na řadu DN 150 mm

Výsledek kontroly:

Hydrostatický tlak (Mpa):	0,31 MPa
Průtok ($l \cdot s^{-1}$):	14,9 l/s
Datum provedené kontroly:	18. 5. 2021
Datum příští kontroly:	18. 5. 2022

Zařízení je ~~není~~ provozuschopné. *)

Kontrola proběhla v souladu s platnými předpisy a technickými podmínkami výrobce.

V Brně dne: 19. 5. 2021

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
vedoucí úseku správy vodovodní sítě

.....
podpis

*) Nehodící se škrtněte

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.