

Dodatečné informace č. 9

Název výběrového řízení: Strojovna chlazení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikační údaje

Identifikační údaje výběrového řízení

Název výběrového řízení	Strojovna chlazení
Režim výběrového řízení	Výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů číslo jednací MPO 65504/16/61100 platných od 5. 12. 2016
Datum odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení	17. 3. 2017
Předpokládaná hodnota zakázky	12.000.000,- Kč bez DPH
Další informace	Nabídka musí být podána v českém jazyce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.
Sídlo:	Jamská 2191/33, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:	25824031
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Vlastimil Lacina

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi

Název:	VIA ALTA a.s.
Sídlo:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ:	26906741
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Kontaktní email:	samesova@via-alta.cz
Kontaktní telefon:	+420 725 503 317

Dotaz č. 1 ze dne 9.5.2017:

Zkoušel jsem si načrtnout strojovnu chlazení a do rozměru místnosti 11,2 a 5,2m mi přijde nereálné dostat dvě chladicí jednotky, akumulaci 12m³, výměník, nějakých cca 26 čerpadel a expanzní automat s nádobou + glykolové zařízení a ještě nějaký rozdělovač a sběrač pro jednotlivé výrobní linky. Kreslil vám někdo možné rozvržení po strojovně?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ze strany uchazeče je nutno dodržet navržené zadání tak, jak je požadováno. Uchazeč musí být schopen nabídkou strojovnu dle požadované technické specifikace, v opačném případě ji nemůže nabízet.

Dotaz č. 2 ze dne 9.5.2017:

Co se týče suchých chladičů a výměníku pro freecooling by bylo nejlepší napočítat celkový požadovaný výkon v obou etapách a podělit ho třemi aby ve finále byly na střeše stejné stroje a výměník na freecooling požadujete 1160 kW což je výkon pro první etapu. Mě přijde lepší a vyjde to ve finále levněji, kdyby se instaloval výměník s výkonem pro celkový výkon a v druhé etapě by se instaloval pouze suchý chladič a chladicí jednotka. Ušetřilo by se místo a vám i peníze za čerpadla a výměník.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ze strany uchazeče je nutno dodržet navržené zadání tak, jak je požadováno. Uchazeč musí být schopen nabídkou strojovnu dle požadované technické specifikace, v opačném případě ji nemůže nabízet.

Dotaz č. 3 ze dne 9.5.2017:

Kdo je administrátorem zodpovědným za poskytování dotace ze zmíněného fondu na tuto investiční akci? Prosím jmenovitě, vč. kontaktu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Tato informace nemá žádnou vazbu na probíhající výběrové řízení.

Dotaz č. 4 ze dne 9.5.2017:

Kde budou osazeny rozvaděče M+R a elektro (strojovna chlazení je plná technologie a není tu již místo)?

Odpověď na dotaz č. 4:

Elektrorozvaděč bude součástí monoblokového chladiče, viz odstavec „Detailní technické požadavky na dodávku strojovny chladicí vody - pro etapu č. 1 – tabulka Monoblokový chladič. Rozvaděč bude umístěn na jednom rámu společně s celým zařízením v rámci zadaných rozměrů udávaných v tabulce.

Dotaz č. 5 ze dne 9.5.2017:

Odkud bude napájený rozvaděč elektro strojovny technologie (kdo provede přívod)?

Odpověď na dotaz č. 5:

Přívod pro strojovnu chlazení řeší dodávka stavby, není součástí Vaší nabídky.

Dotaz č. 6 ze dne 9.5.2017:

Pokud je napájení z hlavní rozvodny, tak kde je umístěna (vzdálenost od strojovny chlazení)?

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano bude napájeno z rozvodny. Rozvodna je umístěna přímo pod strojovnou chlazení v přízemním patře.

Dotaz č. 7 ze dne 9.5.2017:

Kdo provede dodávku osvětlení a zásuvkových rozvodů ve strojovně chlazení?

Odpověď na dotaz č. 7:

Osvětlení a ventilace strojovny je dodávkou stavby, není součástí Vaší nabídky.

Dotaz č. 8 ze dne 9.5.2017:

Má se již nyní počítat z napájením elektro a systémem MaR pro chladicí stroj 2?

Odpověď na dotaz č. 8:

Ne, bude řešeno v rámci etapy č. 2, pouze musí být zakresleno do návrhu strojovny.

Dotaz č. 9 ze dne 9.5.2017:

Kde je umístěn hlavní velín (centrální vizualizace pro systém MaR Technologie chlazení)?

Odpověď na dotaz č. 9:

Žádný hlavní velín neexistuje, vše týkající se řízení a měření musí být umístěno v rámci strojovny chlazení a požadavku viz odpověď v bodě č. 1.

Dotaz č. 10 ze dne 9.5.2017:

Vizualizační systém MaR technologie chlazení bude implementovaný do počítače řízení technologií nebo bude mít svoje vlastní PC (nový PC)?

Odpověď na dotaz č. 10:

Neuvažuje se žádný řídicí počítač, pouze řídicí PLC.

Dotaz č. 11 ze dne 9.5.2017:

Na rozvaděči MaR technologie chlazení má být ovládací panel nebo ne?

Odpověď na dotaz č. 11:

Ano, viz zadání bod č. 4.

Dotaz č. 12 ze dne 9.5.2017:

Jaký volně programovatelný systém MaR je možné nainstalovat?

Odpověď na dotaz č. 12:

Není v zadání specifikováno.

S ohledem na charakter dotazu není prodloužena lhůta pro podání nabídek.

V Třebíči dne 11.5.2017

 **VIAALTA**
MA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26386141, DIČ: CZ26386141
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Tereza Samešová