

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Zateplení stropu a výměna oken
ZŠ Valtice, nám. Svobody č. p. 38,
k. ú. Valtice [776696] - stavba“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V návaznosti na možnost nabídky foukané izolace namísto skládané izolace, prosím o informaci, jak postupovat v rámci vyplnění rozpočtu.

Dle původní zadávací dokumentace není možné, jakkoliv přepisovat zadaný rozpočet.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje foukanou izolaci.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 8 předkládá Položkový rozpočet - část 2, kde upravil položku izolace. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Současně zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 8 poskytuje upravenou podobu vybraných výkresů a Technické zprávy, které jsou součástí Projektové dokumentace. Účastníci použijí tuto upravenou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jak postupovat v případě, kdy shledávám, že nutnost umístění lešení pro tyto poptávané práce, v množství 606m² není využitelné a enormně může zvýšit náklady zakázky. Dle ZD není možné zadat položky s nulovou hodnotou.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že položka lešení byla opět prokonzultována se zhotovitelem rozpočtu a jedná se o položku - POMOCNÉHO LEŠENÍ, na plochu půdy 1 101 m², kdy bude lešení využito jak na vyčištění krovu před sanací, tak i na provedení sanace, jelikož světlá výška krovu je až 5,700 m. Z tohoto důvodu se domníváme, že položka je stanovená správně a není třeba trvat na úpravě plochy 606m².

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 2. 2025 do 10:00 hodin.

V Brně

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – část 2

Příloha č. 2 Projektová dokumentace - úprava

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele