

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 3 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 11. 8. 2015 obdržel zadavatel následující žádost o dodatečnou informaci:

Žádost č. 9 (č. označení žádosti navazuje na dodatečnou informaci č.2)

Prosím o zodpovězení dotazů:

1) V rozpočtu SO 101 Fasáda díl 94, položka číslo 32: Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032 lešení. Ve výkazu výměr je uvažováno s pronájmem lešení na 3 měsíce. Za tuto stanovenou dobu není možné technologicky provést výměnu oken, opravu fasády a kamenické práce dle projektové dokumentace. Dle zadání je uvažováno s termínem 10/2015 do 7/2016. Dle našeho názoru by mělo být ve výkazu výměr pronájem lešení na dobu minimálně 5 měsíců na celou plochu fasády, na plochách kde bude prováděn průzkum a vyhodnocení stavu kamenného obkladu fasády dobu o minimálně 3 měsíce delší. To samé u položek č. 35 a 38.

2) Co je myšleno položkou číslo 134: Stínové drážky kolem všech amerických oken, kotvení, doplňky, detaily D+M ,díl 766, rozpočet SO 01 Fasáda? Nepodařilo se nám stínové drážky nalézt v projektové dokumentaci.

3) Rozpočet SO 101 Fasáda, VN+ON- pol č. 27 Náklady na stěhování vybavení ordinací a ostatních místností z důvodu možného znehodnocení v průběhu rekonstrukce. Prosíme upřesnit rozsah požadovaných prací (specifikace množství, velikostí, vzdálenosti do určených skladů, atd.)

Odpověď:

1) Ve výkazu výměr uvedená doba 3 měsíce na pronájem lešení je standartní doba, která by měly být dostačující pro provedení fasádního pláště, pro výměnu oken není lešení potřeba vůbec - bude provedeno z interiéru. Tedy výměry položek jsou ve výkazu výměr ponechány. Pokud je pro GD výměra těchto položek dle jeho názoru nedostatečná a požaduje prodloužení doby pronájmu - nechť toto prodloužení zohlední ve svých jednotkových cenách u dotčených položek.

2) Na výkrese Okno typu americké, detaily - řez C-C-Detail C1 je zakreslena hliníková lišta nad rámem okna s textem: „Omítka bude ukončena hliníkovou lištou kolem ostění a nadpraží vytvářející stínovou spáru.“ Jedná se o úzkou spáru, tzv. stínovou drážku, která slouží k oddělení dřevěného rámu a omítky. Tyto materiály jsou v jedné rovině a stínová drážka je zde umístěna z praktického hlediska a z důvodu estetického vzhledu.

3) K upřesnění rozsahu požadovaných prací byla organizována prohlídka na místě stavby. Dodavatel by měl postupovat podle svých zkušeností a znalostí se stavbami obdobného rozsahu a typu.

Projekt nezajišťuje specifikaci množství, velikostí a nenavrhuje vzdálenosti do skladů. Z důvodu možného znehodnocení v průběhu prací může být vybavení z místností přestěhováno do jiných místností v budově nebo do místností skladů, částečně může být vybavení přesunuto na chodbu. V místnostech se nachází vybavení nábytkem např. stoly, kartotéky, skříně, knihovny, vitríny, kancelářské židle, lampy a speciální vybavení, zařízení různého typu a velikostí – např. mikroskopy a množství drobného vybavení.

Dne 12. 8. 2015 obdržel zadavatel následující žádost o dodatečnou informaci:

Žádost č. 10

Prosím o upřesnění následujících informací:

1. Ve vámi dodaném SVV s názvem *POLZA SO 103 Rozvodna NN_výkaz výměr* je položka č.104- Kabelová lávka KL. Není zde uveden počet metrů.

Prosíme o doplnění.

102	2.12	podsvícené Kabelová lávka KI 110x400; kompletní	ks	2,00		vlastní
103	2.13	Systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat.) - CS+TS, ev.výtah apod.	m	26,00		vlastní
104	2.14	KABELOVÁ LÁVKA KL	kpl	1,00		vlastní
105	2.15	Vkládací lišta LH 20x20 vč. příslušenství	m	20,00		vlastní
106	2.16	Vkládací lišta LHD 40x20 vč. příslušenství	m	20,00		vlastní
107	2.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00		vlastní
	3	Svitidla a světelné zdroje				
108	3.1	T5 2x54 5JK258TONM s invertorem a vlastní baterií 3h	ks	2,00		vlastní
109	3.2	Nouzové svítidlo s piktogramem 5JK8WNPIK a vlastní baterií 1h	ks	1,00		vlastní

Odpověď:

Položka 104 se neoceňuje. Prvek „kabelová lávka“ je již obsažen v jiné položce (cena za položku 104 při neuvedeném množství by byla 0 Kč, což by nebylo chybou).

Soupis prací s výkazem výměr se nemění.

Na základě žádosti uchazeče a s ohledem na tuto dodatečnou informaci prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

z termínu - do 19. 8. 2015 do 10:00 hod.

na nový termín - do 26. 8. 2015 do **13:30 hod**

Místo pro podání nabídek ani požadavky na podání nabídek se nemění.

Dodatečnou informaci č. 3 zadavatel zveřejňuje rovněž na svém profilu.

Upozornění

Dle § 49 zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace zadavateli doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Tato informace je rovněž uvedena v čl. 10 textové části zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

V Brně dne 14. 8. 2015

Za správnost:

Ing. Jan Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna