

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Zadavatel:

Název: **Beskyd Fryčovice a.s.**
Sídlo: Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednatel/Zastoupený: Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Marie Čejková
Tel. kontakt: 606 745 571
E-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

Ing. Michaela Krejčová
Tel. kontakt: 602 707 048
E-mail: michaela.krejцова@agro-merin.cz

Název zakázky: **Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny**

Druh zakázky: zakázka mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zakázka na **Stavební úpravy**

Dotaz:

V místnosti 103 Sklad č.3 se bude provádět nová podhled z sendvičových panelů. Prosím o informaci, v jaké výšce bude budoucí podhled a jak velký bude prostor mezi novým podhledem a stávající nosnou konstrukcí (strop/střecha) a typ této konstrukce (ocelové vazníky/železobetonová deska).

Odpověď:

Nová výška podhledu bude ve světlé výšce +5,000 (Tak jak je tomu uvedeno v příložené PD). Stávající spodní žebro je nyní ve výšce +5,20. Mezi spodní hranou spodního žebra a vrchní hranou sendvičového podhledu bude 100 mm.

Nosná konstrukce, do které se bude kotvit podhled je tvořena železobetonovým žebrovým stropem (viz. příložené foto)



Vzhledem k povaze doplňujících informací zadavatel neprodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Měříně dne 27.10.2021.