

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém prostoru. Rozvodnice je navržena pro 1 řadu přístrojových lišt se 12 přístrojovými moduly. Je provedená jako venkovní zapuštěná do zdiva, typ a provedení dle dodavatele, Minimální krytí IP66. Přívody a vývody dole. Krycí rámeček s dvířky z pozink. plechu + RAL 7016

- Instalovaný výkon: $P_i = 15 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 1$
- Výpočtové zatížení: $P_p = 15 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_p = 24 \text{ A}$ (pro $\cos \phi = 0,95$)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	VELKÉ MEZIŘÍČÍ			
KRAJ: Vysočina		MÍSTO: Velké Meziříčí - historické centrum			
INVESTOR: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00295671					
AKCE:					
OBJEKT:				FORMÁT:	A3
				DATUM:	09/2024
				ÚČEL:	DPS
OBSAH:					VÝKRES: D1.4.2.2.i