

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/65959/2023-pa /361/2023

Dne: 18.12.2023

Vyřizuje: Mgr. Jan Palas

Telefon: 566 781 087

E-mail: palas@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Bukovická 745
788 15 Velké Losiny

Souhrnné vyjádření „Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“, pozemek p.č. 5627/1, 2804/6, 2804/1, 5671/20, 2797/2, 764, 2853/1, 2853/2, 5629, 2852, 2797/1, 5622/1, 2799, 2805/4, 5681/3, 2817, 2818/1, 2818/2, 2818/3, 2813, 1, 201, 200/1, 200/2, 203/1, 189, 6/1, 5682/1, 5682/2, 2811, 21/1, 2808, 2810, 2807/1, 2815, 5631/1, 5631/2, 5631/3, 5631/4, 2814, 225, 219, 222, 2804/13, 2804/15, 185, 184/1, 2816/6, 2816/5, 2816/4, 2816/3, 213/3, 64/2, 64/1, 78/2, 65, 2806, 59, 55/2, 5912, 57, 292/1, 289/1, 286/1, 284, 282, 279, 277, 275, 273, 272, 781, 788, 790, 791, 792, 793, 80, 2805/8, 87, 78/1, 75, 74, 72, 46/1, 45/1, 9, 8/1, 7/2, 4, 2, 202/1, 245/1, 246/3, 248/3, 249, 253/1, 255, 256, 258/1, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269/1, 271, 202/2, 190, 15, 16, 17, 13, 14/2, 21/2, 29, 35, 37, 39, 52, 51, 41, 43, 42/3, 45/2, 10/1, 11, 12, 206/1, 208/1, 210/1, 212, 214, 215, 5682/7, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 237/1, 244/2, 5671/13, 213/2, k.ú. Velké Meziříčí

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí se vyjadřuje z těchto hledisek:

1. Ochrana ovzduší

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Palas, tel. 566 781 087

Bez připomínek.

2. Ochrana přírody a krajiny

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Chmelíčková, tel. 566 781 086

Kácení dřevin řešeno samostatnou žádostí.

3. Odpadové hospodářství

Kontaktní osoba: Bc. Zdislava Fialková, tel. 566 781 083

Vyjádření k nakládání s odpady z realizace projektu:

V projektové dokumentaci je odkazováno na neplatnou legislativu! Tedy:

S odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci

odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě.

Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí.

Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 zákona o odpadech).

V případě, že se zeminou nakládá a dále ji využívá (byť třeba na jiném místě) stále ten stejný původce (vlastník) nedochází k naplnění definice pojmu odpad. Odpadem podle ust. § 4 odst. 1 zákona o odpadech je movitá věc, které se její vlastník zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, což při využití zeminy na jiném pozemku stejného vlastníka definici pojmu nenaplnuje. Vlastník zeminy ji v rámci předcházení vzniku odpadů ve smyslu ust. § 12 zákona o odpadech dále sám využívá. **Je tedy třeba upřesnit vlastníka zeminy – pokud chce využít město na svých pozemcích, musí toto být smluvně ošetřeno s původcem (stavební firmou).**

Ukládání a využívání odpadů na povrchu terénu je však možné pouze za splnění legislativních podmínek – vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Odfrezovanou nebo vybouranou asfaltovou směs lze znovu použít za splnění podmínek daných vyhláškou č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tunkr, tel. 566 781 088

Bez připomínek.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Kontaktní osoba: Marcela Žáková, tel. 566 781 081

Realizace záměru se dotkne pozemku p.č. 65 v k.ú. Velké Meziříčí, druh pozemku-zahrada o výměře 7,1 m². Dle zákona č. 334/1992, § 9 odst. 2), písm. a) bodu 1. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, souhlasu není třeba pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m². Investor je povinen při stavební činnosti dodržovat ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Zejména skrývat oddělení svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy a zajistit rekultivaci dotčených ploch, učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu, a po jejich skončení uvést plochy do původního stavu, projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

6. Vodní hospodářství

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Vránová, tel. 566 781 084, Ing. Eva Křivská, tel. 566 781 085

K žádosti o souhrnné stanovisko nebylo doloženo - podrobný hydrogeologický průzkum k zasakování, stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace.

V roce 2009 bylo vodoprávním úřadem Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, vyhotoveno stavební povolení č. j. ŽP/40076/2008/372/2009 – KE, kterým byla povolena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v prostoru náměstí, toto povolení zůstává v platnosti, protože část záměru byla zkolaudována. Nositelem povolení je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Stavba byla členěna na tyto objekty:

Kanalizace

Jednotlivé kanalizační přípojky budou napojeny na nové potrubí stoky.

SO 01 Stoka 1 Š 252a-Š 264 (železobetonové trouby 600/900 s čedičovou výstelkou délky 50,1 m)

SO 02 Stoka 1 Sanace vejčité stoky Š 252-Š 252a, Š 264-Š 258

SO 03 Stoka 1 Š 258-Š 198 (kamenina DN 400 v délce 128,6 m)

SO 04 Stoka 1-1 Š 265 -Š 266 (kamenina DN 300 v délce 69,2 m) – **část stoky byla zkolaudována**

SO 05 Stoka 1-2 Š 263-Š 277 (kamenina DN 300 v délce 121,8 m)

SO 06 Stoka 1-3 Š 261-Š 282 (kamenina DN 400 v délce 33,3 m a DN 300 v délce 172,8 m)

SO 07 Stoka 1-4 Š 258- Š 207a (kamenina DN 400 v délce 80,9 m)

SO 08 Stoka 2 Š942- Š 288b (kamenina DN 400 v délce 194,4 m)

SO 09 Stoka 3 Š 254b-Š 267 (PP ultrarib 2 DN 250 v délce 47,1 m)

Vodovod

V rámci stavby bude provedeno přepojení stávajících vodovodních přípojek na nové potrubí.

SO 10 Řad 1(litina DN 150 v délce 144,6 m, DN 100 v délce 226,5 m, DN 80 v délce 92,5 m) - **část byla zkolaudována**

SO 11 Řad 2 (litina DN 100 v délce 90,5 m)

SO 12 Řad 2-1 (litina DN 80 v délce 59,2 m)

SO 13 Řad 3, 3-1 (litina DN 150 v délce 245,8 m, DN 80 v délce 40 m)

SO 14 Řad 4, 4-1 (litina DN 150 v délce 207,8 m, DN 80 v délce 72,5 m)

SO 15 Řad 5 (litina DN 80 v délce 91,3 m)

Výše uvedené je nutno prověřit u investora a provozovatele vodovodu a kanalizace. Podle PD se jedná o související investice.

SO 301 Odvodnění komunikace – je navrženo drenážemi a vpustmi, které jsou zaústěny do nových vsakovacích objektů 1-6. V místě před napojením do vsaku jsou osazeny usazovací šachty s kalovým prostorem. Do vsakovacích objektů jsou napojeny také dešťové svody ze střech vyústěné v lokalitě. Součástí návrhu je i podzemní betonová akumulací nádrž, která bude sloužit k závlaze, při jejím naplnění voda odtéká přepadem do vsakovacího objektu. Bezpečnostní přepady ze vsakovacích objektů jsou zaústěny do jednotné kanalizace (vsak 1 a 5) a do řeky Balinky (vsaky 2,3,4,6) – provedeno probouráním stávající kamenné nábrežní zdi s osazením koncové zpětné klapky. Vyústění bezpečnostního přelivu z objektu č. 6 je napojeno do stávajícího odvodňovacího příkopu, který je dále zatrubněn a u řeky Balinky zakončen betonovým vyústním objektem se zpětnou klapkou.

- Odvedení srážkových vod do jednotné kanalizace bude projednáno s provozovatelem kanalizace. PD bude doplněna o výpočet, že stávající jednotná kanalizace kapacitně vyhoví odváděnému množství srážkových vod.
- Zásahy do protipovodňové zdi musí být projednány s Povodím Moravy, s. p., Brno. U protipovodňové zdi, která byla součástí projektu „PPO Velké Meziříčí“ upozorňujeme na udržitelnost projektu 10 let. Stavba byla kolaudována v roce 2014. Smlouva o výpůjčce se uzavírala v roce 2016.
- Zasakovány mohou být pouze neznečištěné srážkové vody. Pro vsakovací objekty a akumulací nádrž bude nejpozději ke kolaudaci zpracován provozní řád a bude stanoven provozovatel objektů, rovněž bude dodána zpráva o provedení testu vsakovacího systému, alespoň v množství vody spadlé na odvodňovanou plochu během přívalového deště.

V daném případě se jedná o vodní dílo.

V této souvislosti upozorňujeme rovněž na existenci koncepčního materiálu Generelu odvodnění města Velké Meziříčí, který zpracovala v roce 2012 společnost AQUAPROCON.

SO 302 Vodní prvky – obsahuje potrubní rozvody pitné a užitkové vody, podzemní armaturní šachty, mlhoviště a vodotrysky v úrovni terénu, pítko a úpravu ruční pumpy na náměstí.

- Provoz pítek bude projednán s Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina a provozovatelem veřejného vodovodu
- Bude doplněno, jakým způsobem bude řešena přebytečná odtékající voda a využití prvků v zimní období (např. demontáž).
- Pokud jde o úpravy ruční pumpy, jedná se o udržovací práce. Pokud bude docházet k odběru podzemní vody je třeba vodoprávní úřad požádat o povolení k nakládání s podzemními vodami.

Upozorňujeme, že vodovodní potrubí veřejného vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.

SO 303 Přeložka vodovodu – v daném případě se jedná o vodní dílo.

- Přeložku je možno provést jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.
- Žádost o písemný souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele vodovodu, kterým je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
- Před zahájením stavební řízení bude mezi příslušnými smluvními stranami uzavřena smlouva o provedení přeložky.

Při bouracích pracích bude demolovaný materiál (zejména lehce odplavitelný materiál, vodám závadné látky apod.) ukládán tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů. V případě zjištění staré zátěže bude projekt doplněn o návrh sanačních opatření, veškerý případný kontaminovaný materiál bude likvidován v souladu s platnou legislativou.

Pokud bude požádáno o společné povolení, je možno vodoprávní úřad požádat o závazné stanovisko (formulář žádosti přikládáme k souhrnnému vyjádření). K žádosti se dokládají zákonné podklady uvedené v části přílohy tohoto formuláře, kde je mimo jiné uvedena dokumentace stavby pro vydání společného povolení (jejíž součástí musí být rovněž dokladová část ve smyslu vyhl.č 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.).

PD objektů, které jsou vodním dílem, bude zpracována osobou s příslušnou autorizací.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tomu, že není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, nelze se proti němu odvolat.

otisk razítka

Mgr. Jan Palas v. r.
úředník odboru životního prostředí

Přílohy
Formuláře žádostí

Digitálně podepsal Mgr Jan Palas
Datum: 18.12.2023 09:18:11 +01:00