

1D



2x JÁDROVÝ VRT PRO POTRUBÍ NEREZ
DN200, DOTĚŠNĚNO SEGMENTOVÝM
TĚSNĚNÍM

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


- ☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

HORNÍ LÍČ ZASTROPENÍ DMYCHÁRNY BUDE NAVAŽOVAT NA HORNÍ LÍČ ZASTROPENÍ STÁVAJÍCÍ VESTAVBY
(VÝŠKU JE NUTNÉ PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU)




POZN. 1 – KONTROLNÍ VSTUP PRO KONTROLU CHODU ČERPÁDEL VRATNÉHO KALU A INTERNÍHO RECYKLU. JÁDROVÝ VRT DN 500, PŘEKRYTO ATYPICKÝM POKOPEM DN 500 – POKOP OCELOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, ZASOUVATELNÉ MADLO. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE UKONČENÍ VÝTLAKU. NUTNO KOORDINOVAT SE STROJNÍ TECHNICKOU ČÁSTÍ.

JÁDROVÉ VRTY PRO TECHNOLOGICKÁ POTRUBÍ – POTRUBÍ A DOTĚSNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

VÝTLAK Z ČS	3X DN80	SKRZ ŽEĎ	VRT. OTVOR	100 MM	
INTERNÍ RECIRKULACE	2X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z DENITRIFIKACE DO NITRIFIKACE
VRATNÝ KAL	2X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z VENKU DO DENITRIFIKACE
VRATNÝ KAL	2X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z DN VEN
PŘEBYTEČNÝ KAL	2X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z NITRIFIKACE VEN
PŘEBYTEČNÝ KAL	2X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z DN DO KALOJEMU
PLOVOUNÍ NEČISTOTY	2X DN50	BETONEM	VRT. OTVOR	100 MM	Z DN VEN
PLOVOUNÍ NEČISTOTY	2X DN50	BETONEM	VRT. OTVOR	100 MM	Z VENKU DO DENITRIFIKACE
VZDUCH	1X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z NITRIFIKACE VEN
VZDUCH	1X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z VENKU DO DN
VZDUCH	1X DN80	BETONEM	VRT. OTVOR	150 MM	Z VENKU DO KALOJEMU
VZDUCH	2X DN80	STROPEM	VRT. OTVOR	100 MM	Z LISOVNÝ DO KALOJEMU
VYČISTĚNÁ VODA	1X DN50	BETONEM	VRT. OTVOR	100 MM	Z VENKU DO JIMKY NA VODU
SÁNÍ KALU	1X DN65	STROPEM	VRT. OTVOR	80 MM	Z KALOJEMU DO LISOVNÝ
SÁNÍ VODY	1X DN50	STROPEM	VRT. OTVOR	100 MM	Z JIMKY NA VODY DO LISOVNÝ



±0,00=390,81 m n.m. B.p.v. – PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ČOV

VYPRACOVANÉ				KONTROLOVANÉ				ZODP. PROJ.				HIP				PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ustí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 											
Ing. M. HAVLATA				Ing. J. MALÝ				Ing. P. PLICHTA				Ing. E.RATZENBEKOVA															
																											
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Rudná SÚ, MěÚ Černošice vodopravní úřad																											
INVESTOR: Obec Ptice, Ptice 140, 252 18 Ptice																FORMÁT				4xA4				ČÍSLO PARE			
STAVBA: INTENZIFIKACE ČOV PTICE D1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																STUPEŇ				PD k VZ							
																DATUM				10/2019							
																MĚŘÍTKO				1:50							
																kótováno v				mm							
OBSAH: SO 01 – OBJEKT ČOV STÁVAJÍCÍ																Č. ZAKÁZKY				399							
PŮDORYS, ŘEZ																Č. VÝKRESU				D1.1_01_02							