

[illegible]

	NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ
	BETON C12/15
	ŽELEZOBETON C20/25 (DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI)
	ŽELEZOBETON C25/30 (DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI)
	HUTNĚNÝ PODSYP
	HUTNĚNÝ ZÁSYP (NÁSYP)
	ROSTLÝ TERÉN

- BETONOVÉ TAŠKY
- DŘEVĚNÉ LATĚ 40/60 mm
- KONTRALATĚ 60/40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
- DŘEVĚNÝ VAZNÍK

P7 SKLADBA DNA V KALOJEMU:

- OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETON
- SPÁDOVÝ BETON C12/15 —TL. 100–200mm
- ŽELEZOBETONOVÉ DNO NÁDRŽE C25/30 —TL. 400mm
- 2x JEDNOSTRANNĚ PÍSKOVANÁ LEPENKA
(SEPARACE–NENATAVOVAT, HLADKÝMI PLOCHY K SOBĚ)
- PODKLADNÍ BETON C12/15 —TL. 100mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FR 64–125 —TL. 200mm
- HORNÍ PLOCHY DOROVNAT ŠTĚRKOPÍSKEM FR 0–32mm
- PŮVODNÍ TERÉN

VYPRACOVÁL		KONTROLOVAL		ZODP. PROJ.		HIP		PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 	
Ing. M. HAVLATA		Ing. J. MALÝ		Ing. P. PLIČHTA		Ing. ERATZENBEKOVÁ			
									
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Rudná SÚ, MěÚ Černošice vodopravní úřad									
INVESTOR: Obec Ptice, Ptice 140, 252 18 Ptice								FORMÁT	
STAVBA: INTENZIFIKACE ČOV PTICE D1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBSAH: SO 01a – OBJEKT ČOV S KALOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM ŘEZ: AA								STUPEŇ	
								PD k VZ	
								ČÍSLO PARÉ	
								DATUM	
								10/2019	
								MĚŘÍTKO	
								1:50	
								kótováno v	
								mm	
								Č. ZAKÁZKY	
								399	
								Č. VÝKRESU	
								D1.1_01a_05	