

Technická zpráva – revitalizace kaple Panny Marie Sněžné v Žernově

Obnova vnějšího pláště kaple Panny Marie Sněžné v Žernově – udržovací práce na památce, oprava omítek a nátěr dřevěných výplní otvorů.



Vlastník: Římskokatolická farnost Studnice, IČ 62726633, Masarykovo nám. 75, Náchod 547 01

Umístění stavby: st.p.č. 14 v k.ú. Žernov

Stávající stav, zjištěné skutečnosti:

- Fasáda objektu vykazuje lokálně mírnou degradaci v zóně finálních nátěrů – především v místech se zvýšenou zátěží atmosférickými vlivy – srážkovou činností a mrazíciemi cykly – neoplechované profilace – místa ostřiku nad oplechováním apod.
- Ostatní plochy – standardně zatěžované plochy fasád se zdají být relativně v pořádku.

Soupis aktivit a prací:

- Provedení revize a odstranění degradovaných částí omítkových vrstev až na dostatečně nosný podklad – před odstraněním omítek provést v případě potřeby zaměření profilací tektonických prvků, říms, šambrán apod. – odstranění omítek a nátěrů lokálně v potřebné míře s přesahem cca 20-30 cm za viditelnou a měřitelnou hranici poškození
- Provést mechanické očištění ostatních povrchů, odstranění nečistot, prachových depozit atp.

- Po dostatečném očištění provést závěrečné omytí tlakovou vodou (mírný tlak) a po vyschnutí provést dodatečné očištění od zbytkových prachových depozit, zbytků starého sprašujícího nátěru apod.
- Obnova vnějšího pláště:
 - Doplnění čisté vápenná jádrová omítky 0–4 mm na bázi přirozeně hydraulického vápna s obsahem přírodního armovacího vlákna, štukem a provedení nového nátěru fasády.
 - Úprava povrchu dřeva před provedení nových nátěrů bude spočívat pouze v základním odstranění mladších nátěrů a jemném přebroušení. Nebudou zbytečně zahlazovány stopy stáří dřeva (léta, a to včetně celoplošného srovnávání povrchu pomocí tmelu.
 - Udržovací práce budou respektovat stávající řešení a barevnost vnějšího pláště. Dojde k lokálnímu odstranění poškozených omítek, následně dojde k doplnění vápenných omítek a štuků s drobnou korekcí a reprofilací stávajících prvků a novým nátěrem fasády. Dveře a okna budou opatřeny nátěry na olejové bázi.

Při všech pracích bude respektováno ZS vydané MÚ Náchod:

1. Před zahájením prací na finálním barevném nátěru fasády budou provedeny referenční vzorky nátěrů, které prokáží, že zvolené druhy nátěrů, jejich odstíny i způsob provedení odpovídá stávajícím barevným nátěrům fasády. Celkový nátěr fasád bude proveden až poté, kdy bude soulad vzorku s požadavky uvedenými v předchozích větách posouzen v rámci kontrolního dne a zástupce státní památkové péče (Josefov) bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
2. U dřevěných prvků nebudou zahlazovány stopy stáří, povrch historických výplní nebude uměle vyrovnáván tmelem ani výrazně zabrušován.
3. Povrchová úprava okenních a dveřních výplní bude provedena tradičním fermežovým nátěrem s minerálními pigmenty. Barevný odstín nátěru bude určen na základě průzkumů barevnosti výplní a proveden bude až po odsouhlasení na referenčních vzorců zástupci památkové péče (MěÚ Náchod; NPÚ, ÚOP Josefov) v rámci svolaného kontrolního dne.
4. Před zahájením prací bude proveden průzkum povrchové úpravy dveřního kování, na jehož základě bude na svolaném kontrolním dni rozhodnuto zástupci památkové péče (MěÚ Náchod; NPÚ, ÚOP Josefov) o jejich výsledné povrchové úpravě.

Ve Velkém Poříčí 22.2.2023

Vypracoval: Pavel Šimek, stavební technik vikariátu Náchod, tel.: 606678462
tel.: 606678462

Autorizoval:

Ing. Miloš Vondřejc, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0602490

Email: vprojekce@gmail.com

Tel.: +420 603 203 449
