

„Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova“

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 4 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 9. 2. 2015 obdržel zadavatel následující dotazy:

Dotaz č. 1

V rozpočtu č. 01 je uvedena položka č. 26 Odstranění vedení mezi strojovny mezi bloky B a D, žádáme o specifikaci, bližší popis a rozsah vedení, které má být odstraněno.

Odpověď:

Jedná se o kabelové vedení tažené mezi strojovny bloků B a D, viz přiložené FOTO_001, jde o cca 60m kabelu.

Dotaz č. 2

V rozpočtu „Úpravy v exteriéru, izolace-final“ je uvedena položka č. 22 Čistící zóna, jsou zde uvedeny pouze rozměry bez bližší specifikace, žádáme o upřesnění parametrů této položky (materiál, typ rámu a profilu, apod.)

Odpověď:

K odpovědi zadavatele uvedené v dodatečné informaci č.3 k dotazu č.2 dále upřesňujeme: Jedná o náhradu vstupních čistících kobereců flexibilními rohožemi s žebrovaným designem (pro rušné vstupy; kombinace nízkých a vysokých vláken). Materiál: polypropylén, barva: uhlavá, výška vláken: 4,5 mm, celková výška: 7,5 mm, hmotnost podložky min. 450 g/m², hmotnost celková min. 1 350 g/ m².

Dotaz č. 3

V rozpočtu 02 „Sanace lodžii-final“ je uvedena položka č. 16 Zábradlí lodžii nad vstupy do objektů (Z07), žádáme o bližší specifikaci zábradlí – rozměry nosného rámu.

Odpověď:

Viz Schéma řešení zábradlí lodžii na výkresech 106 a 107 (půdorysy 2.NP.)

Dotaz č. 4

V rozpočtu 02 „Sanace lodžii-final“ je uvedena položka č.21 Celoskleněné provedení lodžii v 1.NP, D+M, žádáme o bližší specifikaci zasklení, z dostupných podkladů nelze jednoznačně určit rozměry.

Odpověď:

Prosklení lodžii bude provedeno bezrámovým posuvným (případně otočným) systémem zaklení. Lodžie budou v provedení s úkosy (úkos 135 stupňů), rovnými bočnicemi a betonovým zábradlím (schéma viz projektová dokumentace). Zasklení bude systémové a bude odpovídat geometrii zavěšených lodžii.

V Brně dne 10. 2. 2015

Za správnost:

Ing. arch. Radomír Kolomazník
pověřený zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucí/ho Odboru investičního