

Stavba-záměr-provádění stavby:

**„Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem I.etapa“
SO 304 Dešťové kanalizační přípojky**



D-5.1.10 SO 304 SPECIFIKACE MATERIÁLU TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

MATERIÁL PRO VÝSTAVBU KANALIZACE

Potrubí a tvarovky z PP pro DN 150-600:

Potrubí musí splňovat normy ČSN EN 1852-1, polypropylén s vysokým modulem pružnosti bez plniv. Návrh plnostěnné potrubí kruhová tuhost potrubí SN8, SN10 SN12 a SN16, dodávané v délkách 1,0-5,0m, spoje hrdlové s jištěním proti posunu.

Revizní plastová šachta na kanalizační přípojce

Revizní šachta vnitřního průměru d. 400 mm. Dno z PP s variantními úhly přítoku – boční pod úhlem 45°. Možnost zhotovení dodatečného napojení nad šachtovým dnem pomocí speciální spojky.

Napojení potrubí na dno šachty bude provedeno pomocí prostupového kusu zabudovaného do konstrukce dna šachty.

Regulace výšky kanalizační šachty se provádí řezáním PP korugované nebo hladké trubky, která je nasazena na šachtové dno. Redukční těsnící manžeta 400/315.

Poklopu litinový bez ventilace pro 12,5t spřaženého s teleskopickým nádstavcem d.315.

Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2025

Sestavil : Ing. Milan Cifr