

NOVÉ
POTRUBÍ PE d.63-d.225

ODBOČENÍ Z HLAVNÍHO ŘADU
S UZÁVĚREM

1, 2, 3, 4, 5, 6

BETONOVÁ SKRUŽ DN1000, v. 1,0m
BETONOVÝ POKLOP

500

- ① ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ-NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM, VČETNĚ SPODNÍHO TŘMENU PRO d.90, PRODLOUŽENÉHO VÝSTUPNÍHO HRDLA
- ①a ELEKTROREDUKCE PRO d32-d63/32
- ② ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM
- ③ ULIČNÍ POKLOP VENTILKOVÝ PLASTOVÝ S VÍČKEM Z LITINY
- ④ PODKLADOVÁ DESKA PLASTOVÁ PRO VENTILKOVÝ ULIČNÍ POKLOP KULATÝ
- ⑤ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 SDR11 PN16 d.32
- ⑥ ZÁSLEPKA POTRUBÍ d.32



Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval	Ing.Milan Cífr Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60787741 tel.:774 167 734 AO:1004864
Ing. Milan Cífr		Ing. Milan Cífr	Ing.Milan Cífr	
Investor: Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožínka				
Projektant: Ing.Milan Cífr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				Stupeň: ZÁMĚR–DPS Formát: A4 Číslo zakázky: 240514 Datum: červenec 2025 Příloha: D-5.2
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožínka				
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		
Akce: Dolní Rožínka				
zasíťování území lokalita Za Parkem I.etapa				
Stavba:	SO 305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			Měřítko Číslo výkresu D–5.2.4
Obsah:	VZOROVÉ KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			