

Stavba-záměr-provádění stavby:

**„Dolní Rožínka – zasnívání území lokalita Za Parkem I.etapa“
SO 306 Splaškové kanalizační přípojky**



D-5.3.9 SO 306 SPECIFIKACE MATERIÁLU TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

MATERIÁL PRO VÝSTAVBU KANALIZACE

Potrubí a tvarovky z kameniny pro DN 150-600:

Kameninové potrubí a tvarovky musí splňovat ČSN EN 295. Označení výrobků z kameniny v souladu s EN 259-1, Spojovací systém potrubí – F – polyuretanový se zabroušeným hrdlem S. Spojování dvou hladkých konců pomocí převlečných nerezových manžet do 100 kPa. Při krácení trub montáží potrubí se požaduje na hladký konec osadit P-kroužek jako náhrada za polyuretanové těsnění. Integrované těsnění šachet musí splňovat požadavky výrobce kameninového potrubí. Použití originálních odbočných tvarovek šikmých 45° a kolmých 90° s min. DN150 od stejného výrobce.

Trouby a tvarovky musí splňovat ČSN EN 295-1, ČSN EN 295-10, ČSN EN 681-1, ČSN 756306

Revizní plastová šachta na kanalizační přípojce

Revizní šachta vnitřního průměru d. 400 mm. Dno z PP s variantními úhly přítoku – boční pod úhlem 45°. Možnost zhotovení dodatečného napojení nad šachtovým dnem pomocí speciální spojky.

Napojení potrubí na dno šachty bude provedeno pomocí prostupového kusu zabudovaného do konstrukce dna šachty.

Regulace výšky kanalizační šachty se provádí řezáním PP korugované nebo hladké trubky, která je nasazena na šachtové dno. Redukční těsnící manžeta 400/315.

Poklopu litinový bez ventilace pro 12,5t spřaženého s teleskopickým nádstavcem d.315.

Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2025

Sestavil : Ing. Milan Cifr