

LEGENDA

NOVÉ SÍTĚ V RÁMCI I. ETAPY VÝSTAVBY

- ROZVÁŽEČ ER112 NKPP, 4.0A, BEZ ELEKTROMOTŘOVÉ DESKY , 4 POJISTKOVÉ OPDÁNEČOV. 3-
VÝSTŘEHOVNÝCH POJISTKAMI 100A 60g , ROZMĚRY: Š = 260 mm, v = 1800 mm, h = 240 mm
- SVÍTLIDLO SINDLER ST 300J, 30W, 3000 K, OSRAM, IP66, IK08, Ra > 80, KŘÍVKA SVÍTLIVOSTI 717
STOŽÁR OCELOVÝ K6, ŽÁROV. ŽIVOTNOSTI DÉL ČSN EN ISO 1461 VÝŠKA 6 m, Ø 133/89/60 mm
S OCHRANNOU PŘEDVOUŽENÍM MANTLOU PM 133, VÝLOŽNÍK UVEDU 160-300, ø 60 mm, DÉLKY 0,3 m
- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO - REZERVA PRO MÍSTNÍ ROZHLAS - REZERVA + ZEMNÍ PÁSKA
KABELY ČYKY-J x410 mm2 (V0), ČYKY-J 3x4 mm2 (MÍSTNÍ ROZHLAS) A ČYKY-D 3x15 mm2 (R)
V ČERVENÉ OHNĚVOUPLAZNĚ KOROZIVNĚ OCHRÁNĚNÉ Č. 0903 BA (1663/52 mm)
ZEMNÍ PÁSKA FeZn 30 x 4 mm VE VÝKOPU POD KABLEM, V UDUSANÉ ZEMINĚ
- SLoupkový rozvážčů optické sítě oru 2
optická síť - nová
- VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - NOVÉ
- SPĚLAŠKOVÁ KANALIZACE A PŘÍPOJKY - NOVÉ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE A PŘÍPOJKY - NOVÉ
- PLYNOVOD A PŘÍPOJKY - NOVÉ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- | | |
|---|--|
|  | LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ |
|  | PŘÍPOJKOVÉ (ROZVODNÉ) SKŘÍNĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - STÁVAJÍCÍ |
|  | VENKOVNÍ VZDUŠNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY NÍZKÉHO NAPĚTÍ - STÁVAJÍCÍ |
|  | OPTICKÁ SÍŤ STÁVAJÍCÍ - STÁVAJÍCÍ |
|  | VODOVOD - STÁVAJÍCÍ |
|  | KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ |
|  | PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ |

NAVÁZÁNÍ NA II.etapu

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE KF 09063 (Ø63/52 mm)

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
MIKROTRUBIČKA Ø 10/5,5 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
OBĚ V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE KF 09063 (Ø63/52 mm)

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
2 x MIKROTRUBIČKA Ø 10/5,5 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
VŠECHNY V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČE KF 09063 (Ø63/52 mm)

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
3 x MIKROTRUBIČKA Ø 10/5,5 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
VŠECHNY V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČE KF 09063 (Ø63/52 mm)

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
4 x MIKROTRUBIČKA Ø 10/5,5 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
VŠECHNY V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČICE KF 09063 (Ø63/52 mm)

MIKROTRUBIČKA $\varnothing$ 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
2 x MIKROTRUBIČKA $\varnothing$ 10/5,5 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU
VŠECHNY V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
MIKROTRUBIČKA Ø 10/5,5 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
OBĚ V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠTĚ KOROVANÉ CHRÁNĚ

MIKROTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ
V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNICI

MKRTRUBIČKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍLOHU POKLÁDKU DO ZEMĚ
 V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOULÁSTVĚ KORIGOVANÉ CHRÁNĚČE KF 09083 (063/52) m

PŘÍPOJKA DATOVÉHO ROZVADIČE DRZS1 ZE STÁVAJÍCÍ SÍTĚ MĚSTA
 MIKROTRUBKA Ø 14/10 mm PRO PŘÍMOU POKLADKU DO ZEMĚ
 V ČERVENÉ OHEBNÉ DVOULÁSTOVÉ KORIGOVANÉ CHRÁNĚČE KF 09063 (Ø63/52 mm)



Digitálně podepsal
Ing. Bc. Jaroslav
Kučera
Datum: 2025.07.15
06:14:52 +02'00'

- ŘEZ "A-A", NAZNAČENÝ NA VÝKRESE, JE PATRNÝ Z VÝKRESU D-7.3 "ŘEZY"
- KÓTY NA VÝKRESE JSOU UVEDENY V METRECH!
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVATELŮ

Zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Kučera	HIP Ing. Milan Cíř	Vypracoval Ing. Jaroslav Kučera	Ing. Milan Cíř Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60878741 tel.:774 167 734 A0:1004864	
Investor: Obec Dolní Rožinka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožinka				
Projektant: Ing. Milan Cíř, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožinka			Stupeň: ZÁMĚR – DPS	
Okres: Zdrů nad Sázavou			Formát: A1	
Kraj: Vysočina			Číslo zakázky: 240514	
Akce: Dolní Rožinka zasílčování území lokalita Za Parkem I.etapa			Datum: červenec 2025	
			Příloha:	
Stavba:	SO 402 DATOVÁ SÍŤ		D-7 Měřítko Číslo výkresu 1:200 D-7.2	
Obsah:	PODROBNÁ SITUACE DATOVÉ SÍTĚ			

SEZNAM ROZVÁDĚČŮ (PILÍŘOVÝCH SKŘÍŇÍ)		
ROZVÁDĚČ (PILÍŘOVÁ SKŘÍŇ)	X [m]	Y [m]
DR25.1	1 127 075,931	623 225,987
DR25.2	1 127 046,781	623 179,156

