

Stavba-záměr-provádění stavby:

„Dolní Rožínka - zasít'ování území lokalita Za Parkem I.etapa“

SO 501 Plynovod

Ing.
Leoš
Pohanka

Digitálně podepsal Ing. Leoš
Pohanka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45770743,
o=Česká komora
autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě,
ou=Elektronické autorizační
razítko, ou=1000637, cn=Ing.
Leoš Pohanka, sn=Pohanka,
givenName=Leoš,
serialNumber=P626855,
title=IE01, TT00
Datum: 2025.07.11 13:32:42
+02'00'

D-8.7 SO 501 VÝPIS MATERIÁLU PLYNOVODU A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Popis	ČSN	obj.číslo	jedn.	množ.
Trubní materiál				
Potrubí LPE 100 RC SDR 11, d. 63x5,8mm			m	163,0
Potrubí LPE 100 RC SDR 11, d. 32x3,0mm			m	27,0
Ochranné potrubí BRALEN na přípojky pro d.32			m	9,0
Elektrotvarovky a tvarovky z PE 100				
Elektrokoleno 90st., PE 100 SDR11 d.63			ks	1
Elektrokoleno 90st., PE 100 SDR11 d.32			ks	6
Elektrokoleno 45st., PE 100 SDR11 d.63			ks	1
Oblouk 11°, PE 100 RC SDR11 d.63			ks	2
Oblouk 30st PE 100RC SDR11 d.63			ks	1
Elektro T-kus d.63/d.63, KIT PE 100 SDR11			ks	1
Elektrotvarovka navrtávací uzávěr T- kus 360st PE 100 SDR11 63-32mm			ks	6
Elektrospojka PE 100 SDR11 d.63			ks	31
Elektrospojka PE 100 SDR11 d.32			ks	6
Elektrovložka k přechodce PE- mosaz, vnitřní závit d.32-1“			ks	6
Uzavírací ventil BTR d.63 PE100			ks	1
Kulový kohout pro plyn 1“			ks	6

Různé				
Zemní souprava teleskopická pro BTR d.63, dl.0,7-1,0m			ks	1
Podkladová deska pod poklop PP			ks	2
TLT uliční šoupátkový poklop			ks	2
Měděný vodič CYY 1*6,0mm ² se zesílenou černou izolací			m	200,0
Výstražná fólie žlutá š.220 mm			m	200,0
Tmel anticor mastic			ks	6
Nadzemní skříň + HÚP			ks	6
Prefabrikované základové věnce pro nadzemní skříňě délky 3,0m			ks	2
Prefabrikované základové věnce pro nadzemní skříňě délky 1,74m			ks	2
Beton C12/15 pod bet.bloky skříní			m ³	2,0
Orientační tabulky DISA			ks	2
Sloupek-poplastovaná ocel.trubka d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, žlutočerné pruhy			ks	2