



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 30. 4.2014

ZADAVATEL: Obec Nemojany, územně samosprávný celek
Sídlo: Nemojany 10, PSČ 683 03
Zastoupení: Zdeněk Chromý, starosta obce
IČ: 00292125

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Kanalizace a ČOV Nemojany“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Ve výkazu výměr 014 – D.2-1 Čistírna odpadních vod – technologická část nejsou uvedeny tyto položky, které jsou uvedeny v seznamu strojů a zařízení:
 - Nádrž návozu septiků – ponorné kalové čerpadlo $Q = 1,5l/s$; $H = 4m$ včetně spouštěcího a zdvihacího zařízení – 1 ks –
bylo doplněno do nového výkazu výměr
 - Nádrž návozu septiků – potrubí a armatury DN63, DN100 – propojovací potrubí a armatury včetně montáže, koncovka na připojení fekálního vozu – 1 sada –
bylo doplněno do nového výkazu výměr
 - Dosazovací nádrž – pochůzí lávka, zábradlí, okopové plechy – žárově zinkované, délka 3600mm – 1 ks
bylo doplněno do nového výkazu výměr
 - Jímka vyčištěné vody – potrubí a armatury DN50 a DN100 – propojovací potrubí a armatury včetně montáže – 1 sada –
bylo doplněno do nového výkazu výměr
 - Nádrž destabilizace a akumulace kalu – potrubí a armatury DN100 – propojovací potrubí a armatury včetně montáže – 1 sada –
bylo doplněno do nového výkazu výměr

Žádáme o doplnění těchto položek do výkazu výměr.
bylo doplněno do nového výkazu výměr
2. Ve výkazu výměr 014 – D.2-1 Čistírna odpadních vod – technologická část je uvedena pol.20 – Ponorné vřetenové čerpadlo $Q = 0,5l/s$ (1 ks). Tato položka není na výkresech ani v seznamu strojů a zařízení. Má uchazeč tuto položku oceňovat?
Tuto položku neoceňovat, nový výkaz výměr tuto položku již neobsahuje
3. Ve výkazu výměr 014 – D.2-1 Čistírna odpadních vod – technologická část je pod položkami 17 (Rozdělovač vzduchu s armaturami) a 18 (Rozvod vzduchu s armaturami) uveden vždy pouze 1 ks, resp. 1 sada. V seznamu strojů a zařízení jsou ovšem uvedeny 2ks, resp. 2 sady. Žádáme o vysvětlení, které výměry jsou správné.
Správná výměra jsou 2 ks, ocenit dle nového výkazu výměr
4. Prosíme Vás o uvedení podrobnějších parametrů pro následující zařízení:
 - pol. 1 – ponorné kalové čerpadlo (2 ks) – je uvedeno pouze Q , prosíme o uvedení výtlačné výšky H včetně ztrát $H=10m$ – je v novém výkazu výměr
 - pol. 15 – ponorné kalové čerpadlo (1 ks) – je uvedeno pouze Q , prosíme o uvedení výtlačné výšky H včetně ztrát $H=30m$ – je v novém výkazu výměr
 - pol. 19 – ponorné kalové čerpadlo (1 ks) – je uvedeno pouze Q , prosíme o uvedení výtlačné výšky H včetně ztrát $H=4m$ – je v novém výkazu výměr
5. V zadávací dokumentaci je požadavek, aby rebyly realizovny subdodavateksky objekty splaškové kanalizace a přípojek. Tyto objekty obsahují i opravu živichých vrstev komunikací. Předpokládáme, že se požadavek na provedení vlastními kapacitami nevztahuje na opravu vrstev komunikací, protože na samotné objekty komunikací není požadavek na provedení vlastními kapacitami.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel pouze požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele.
Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavatel), doloží ve své nabídce písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
6. V SO 01 je položka „Oprava stávajícího betonového potrubí DN 400“ prosíme o popis požadované opravy.
na tuto položku se odkazuje technická zpráva část A, kapitola Technické řešení stavby. Při pokládce kanalizačních stok bude při křížení stávající kanalizace nutno opravit stávající kanalizační potrubí. Vzhledem ke stáří stávající kanalizace se předpokládá „vysypání“ trub do výkopu. Z tohoto důvodu je v projektu navržena položka pro opravy stávající kanalizace beton DN 400 v délce 100 m.“
7. Ve stoce B I jsou položky s nulovým množstvím, prosíme upřesnit, případně odebrat z rozpočtu.



daný stavební objekt neobsahuje žádnou manipulaci se suti nebo odvoz a uskladnění suti, tyto položky jsou tedy zbytečné. Nový výkaz výměr již tyto položky neobsahuje.

8. Zadavatel může považovat nabídkovou cenu za mimořádně nízkou a uchazeče vyloučit když nebude schopen vysvětlit cenotvorbu jednotlivých položek. U odvozu na skládku projektant počítá vzdálenost 11 km, máme skládku v blízkosti lokalitě můžeme položku příplatek za každý další kilometr ocenit nižší částkou než je cena za 10 km ? nebude toto považováno za nízkou cenu?

Pokud hodnotící komise shledá cenu u uchazeče jako mimořádně nízkou vzhledem k předmětu zadávacího řízení, bude tento uchazeč vyzván k objasnění, z něhož musí vyplývat jasné argumenty a hodnotící komise tyto opět posoudí.

9. D.1-4 Čerpací stanice ČS2 - pol. 66 Zemní práce pro výstavbu ČS1 - je tato položka správně v tomto objektu ? A má správnou výměru ?

nové znění položky pol.č. 66 je „Čerpací stanice ČS2 D+M vč. zemních prací“.

Potřebné zemní práce oceňte do této položky.

10. D.1-4 Čerpací stanice ČS2 - jsou zemní práce spojené s ČS2 zahrnuty ve stávajících výměrách tohoto objektu ? Ve výkazu je jen hloubení rýh, nikoliv hloubení jam.

zemní práce jsou spojené s položkou č. 66 „Čerpací stanice ČS 2 D+M vč. zemních prací“

11. D.1-3 Čerpací stanice ČS1 - pol. 42 Montáž potrubí plastická hmota - čeho se tato položka týká ?

Položka č. 42 Montáž potrubí plastická hmota byla zduplikována s položkou „Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm“. Nový výkaz výměr již tuto položku neobsahuje.

Dále zadavatel upravuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůtu pro podání nabídek a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami:

Lhůta a místo pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek s nabídkami

Datum:

21. 5. 2014

Hodina: 9.00

Místo pro podání nabídek:

VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučinová, sekretariat@violette-sro.cz

S pozdravem

OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov

Zdeněk Chromý, starosta obce

Příloha:

Výkaz výměr