



Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
v platném znění (dále jen „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení

„ZŠ Lomnice-stavební úpravy 3.NP Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

Zadavatel veřejné zakázky:

Zadavatel:	Městys Lomnice
Sídlo:	Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	00280577
Právní forma	801 – obec
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky – zastoupení zadavatele v souladu dle § 43 zákona:	Ing. Jan Dobiáš, osoba pověřená výkonem zadavatelských činností (spol. JD-dotace s.r.o., IČ: 05769302) Tel.: + 420 776 788 970 info@jd-dotace.cz
Profil zadavatele (dle § 28 odst. 1 písm. j zákona) + elektronický nástroj pro podání nabídek uchazečů (dle § 28 odst. 1 písm. i zákona):	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2e3f82c5-b68f-47d6-8a59-11d704baba9c
ID datové schránky:	jk4bcy2



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD k vznesenému dotazu.

Dotaz č. 1 ze dne 08. 07. 2026 je v následujícím znění:

Dobrý den,

u hliníkových stěn AL 1 uveden motor na pasivním křídle na zapojení do EPS. Opravdu má tento motor být pouze na pasivním křídle? Nemá být spíše na křídle aktivním, popřípadě na obou?

Dále popis uvádí, že motorické ovládání křídla bude řízeno poplachovými požárními spínači a kouřovými detektory (detektory a spínače jsou součástí dodávky střešních oken ve funkci zařízení pro odvod tepla) a bude komunikovat s řídicí jednotkou střešních oken ve funkci zařízení pro odvod tepla (řídicí jednotka je součástí dodávky střešních oken ve funkci zařízení pro odvod tepla).

Jak bude zajištěno, že jednotky spolu budou komunikovat, kdo systém jako takový bude zapojovat a ovládat? Nikde v PD jsem o tom nenašel žádnou další zmínku. s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

sestava AL1 je v principu nastavena následně:

běžný provoz objektu – aktivní křídlo využito dle potřeb provozu školy; pasivní křídlo je trvale zavřené

požár – pasivní křídlo ve vazbě na jeho motorické ovládání zajistí potřebný přívod vzduchu do CHÚC (v kombinaci se ZOKT ve střeše); aktivní křídlo je uvažováno pro bezpečný únik z objektu (min. šířka dveří na ÚC je dle PBŘ 825 mm)

komunikaci v rámci požadavků na odvětrání únikové cesty zajistí ústředna EPS, montáž systému a zajištění jeho funkčnosti zajistí osoba způsobilá (technik PO), výsledkem bude doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti systému odvětrání ÚC jako celku.

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována dle vysvětlení ZD č. 2, tj. do 20.07.2026 do 14:00 hodin.

Městys Lomnice
Nám. Palackého 32,
679 23 Lomnice

Dne 09. 07. 2026

.....
Ing. Jan Dobiáš
pověřená osoba v souladu dle § 43 zákona