

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

ZADAVATEL: město Nýrsko
Sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Zastoupený: Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města
IČ: 00255921

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 03 - TEPLOVODNÍ ROZVODY“

V Plzni dne 25. ledna 2018

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení sděluje následující informace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v **otevřeném** řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-036586**.

Dotaz č.1:

1 – v ZD v Souhrnné tech. zprávě se uvádí v oddíle Postup výstavby...„Požadavek investora je zachování stávajících kanálů...“. V oddíle Demontáž stávajícího potrubí.... „Potrubí, které nebude nutné během výstavby odstranit, nebude demontováno a zůstane ve stávajících kanálech“. V ZD v Technické zprávě PS 03 teplovodní rozvody v bodě 9.1 se uvádí...„odkrytí stropních desek kanálu primárního rozvodu“ a v bodě 9.2...„demontáž stávajícího potrubí a demontáž stávajícího kanálu“

Dotaz zní: Bude se kanál primárního rozvodu otvírat a vyřezávat potrubí? Bude to znamenat celou odstávku systému po celou dobu výstavby od vyřezání starého vedení po zprovoznění nového?

Odpověď č.1:

Jedná se o místa křížení nového teplovodu se stávajícím topným kanálem. Jedná se o cca 32 míst křížení. Detail křížení viz. výkres č.7 – Křížení s kanálem. Vyřezání potrubí bude provedeno pouze v místě křížení, a to po zprovoznění nového teplovodního rozvodu. Čela topných kanálů budou dozděna.

Dotaz č.2:

2- ve výkazech výměr jsme zjistili rozpory mezi PD a výkazem ve více položkách (např. stavební část položky odstranění podkladu nad 50m2,drc.+štet – ale není položka odvoz a likvidace na skládce, toto je podkladní vrstva pod asfaltem, ale ty také nejsou v odstranění a likvidacích, plochy nově zřizovaných asfaltů ve v.v. neodpovídají plochám ve výkresové části, v TZ je uvedeno, že v objektech budeme končit kulovými uzávěry, ale ve výkaze nejsou atd., takových rozporů je více)

Dotaz zní: pokud uchazeč zjistí tyto rozpory (a má být naceněný předložený v.v.), budou řešeny tyto při realizaci v rámci zjišťovacích protokolů a skutečně provedených prací?

Odpověď č.2:

Předpokládá se, že podkladní vrstvy nebudou likvidovány na skládce, ale použijí se ke zpětnému zásypu. Rozpory budou řešeny v rámci zjišťovacích protokolů a skutečně provedených prací.

Dotaz č.3:

3- Investor nedal k ZD stavební povolení ani vyjádření správců sítí. Ve v.v. v oddíle Ostatní náklady je položka Přeložky sítí (sdělovací kabely) soubor 1.

Dotaz zní: jak má uchazeč ocenit tuto položku, když nezná požadavky správců sítí? O jaké sdělovací kabely se jedná? Budou se překládat v rámci nových výkopů, nebo pro ně budou muset být další výkopové práce?

Odpověď č.3:

Jedná se o přeložky, resp. úpravu uložení a vyvěšení, včetně ochrany při montáži stávajících optických kabelů v majetku města Nýrsko v topných kanálech - cca 32 míst křížení – viz. výkres č.7.

Zadavatel provedl vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek a zároveň nezaslal vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě podle § 98 odst. 4 ZZVZ, proto v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ mění lhůtu pro doručení nabídek a mění termín pro otevírání nabídek takto:


Nová lhůta pro podání nabídek je:
Otevírání nabídek se uskuteční:

5. února 2018 do 10:00 hod.
5. února 2018 od 10:05 hod.

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28

326 00 Plzeň
DIČ: CZ27187039



.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 723968521