

Vysvětlení č. 5

k veřejné zakázce

„Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Veřejný zadavatel **Obec Bitozeves**, IČ: 00556238, se sídlem: Bitozeves 50, PSČ 44001, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „**zadavatel**“), ve veřejné zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ**“, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 5.

Dotazy účastníka a odpovědi zadavatele (červeně):

Vážený/á pane/í v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., Vás žádáme o vysvětlení ZD k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Původní dotaz:

Ve výkazu výměr „NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ VZD č. 2 je v položce č. **67 - 899623181R00 – Obetonování ČOV betonem** – 11,0193 m³ obsaženo obetonování pouze jedné čov? Druhou čov je nutné obetonovat dalšími 15,13 m³.

Původní otázka:

Opraví zadavatel ve výkazu výměr pol. **67 - 899623181R00 – Obetonování ČOV betonem – 26,1493 m³**?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude opravovat výkaz výměr. Účastníci nacení dle hodnot uvedených ve výkazu výměr.

Nový dotaz:

Jak mají účastníci odpověď zadavatele na výše uvedený dotaz chápat? Platí, že zadavatel uzná obetonování druhé čov v množství 15,13 m³ jako oprávněné vícepráce a vyřeší tento nesoulad až s vítězným účastníkem po ukončení výběrového řízení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tento nesoulad řeší opravou výkazu výměr. Současně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení č. 5. Účastníci nacení tento nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

V Praze dne 4.6.2025

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka

Přílohy: NOVÝ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr – příloha č. 1