



Profil zadavatele

Spis.značka
Číslo jednací
Vyřizuje

S-META 59853/2023 OI/PAde 12
METAB 67025/2023/OI/PAde
Adensamová Petra Ing.

Tábor

Veřejná zakázka s názvem „Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty“ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotaz“) v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen "odpověď") k veřejné zakázce s názvem „**Propojení industriální zóny a Záluží stezkou pro pěší a cyklisty**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

V návaznosti na dotaz č. 4 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.: Ve výkresu D.1.1.2-05 je uvedena roura hrdlová betonová, nikoliv roura ŽB. Prosím tedy o opravu podélného řezu.

Odpověď:

Jak bylo již uvedeno v odpovědi na dotaz č. 4 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zatrubnění bude provedeno z trub železobetonových hrdlových DN 500. Takto je to uvedeno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) a tak bude i oceněno v nabídce účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č.2

V SO 301 Trubní propustek 1, je položka č. 12 „trouba ŽB hrdlová DN 500“ ve výkresu č. D1.1.2-06 je tato roura betonová.

Odpověď:

Správný údaj je ten uvedený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), to znamená, že trubní propustek bude proveden z trub železobetonových hrdlových DN 500. Údaj uvedený ve výkresu č. D1.1.2-06 je chybný. Účastník ocení ve své nabídce údaj uvedený v soupisu prací.

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že **tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.**

„otisk razítka“

Ing. Eliška Pospíšilová, v.r.
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů