

Příloha č. 1a
Tabulka zatřídění jednotlivých prostorů dle charakteristik vnějších vlivů 2025/021

Číslo	Název	AA - Teplota okolí	AB - Atmosférická vlhkost	AC - Nadmořská výška	AD - Výskyt vody	AE - Výskyt těles	AF - Výskyt koroze a znečištění	AG - Náraz	AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní	AL - Výskyt živočichů	AN - Intenzita slunečního záření	AP - Seizmické účinky	AQ - Blesková úroveň (Nk) a hustota (Ng)	AR - Pohyb vzduchu	AS - Větr	BA - Schopnost osob	BC - Kontakt osob s potenciálem země	BD - Podmínky pro evakuaci	BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	CA - Stavební materiály	CB - Provedení	Typ místnosti podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
1	Sklad ovoce a zeleniny	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
2	Chlazený odpad	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
3	Šatna zaměstnanců	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
4	Předsíň	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
5	WC	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	ANO
6	Sprcha	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	ANO
7	Úklid	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	ANO
8	Chodba	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
9	Kancelář kuchyně	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
10	Suchý sklad	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
11	Hrubá přípravná	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
12	Mytí nádobí	AA5	AB4	AC1	AD3	AE3	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	ANO
13	Chlazený sklad	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
14	Denní místnost	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	
15	Kuchyně	AA5	AB4	AC1	AD2	AE3	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1	ANO
16	Příruční sklad	AA5	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AK1	AL1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	

Seznam nestandardních vlivů

Kód	Popis	Vyžadované charakteristiky
AD3	Vodní tříšť	Možnost dopadu vody ve formě vodní tříště pro úhlem až 60° od svislice. Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách a/nebo stěnách. IPX3
AE3	Velmi malé předměty (1 mm)	Přítomnost cizích pevných těles, jejichž nejmenší rozměr není menší než 1 mm. IP4X Dráty, jejichž nejmenší rozměr není menší než 1 mm jsou příkladem cizích pevných těles.
BC3	Častý	Osoby se obvykle dotýkají cizích vodivých částí, nebo obvykle stojí na vodivém podkladu. Místa s cizími vodivými částmi, kterých je buď velké množství, nebo mají velký povrch.
AD2	Volně padající kapky	Možnost padajících kapek. Místo, kde vodní pára příležitostně kondenzuje ve formě kapek nebo kde je dovoleno, aby byla vodní pára přítomna. IPX1 nebo IPX2.