

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obec Strážovice upřesňuje na základě dotazů uchazeče zadávací podmínky v rámci veřejné zakázky: „Revitalizace veřejného osvětlení obce Strážovice“.

- 1) Uchazeč od ZADAVATELE požaduje uvedení přesného minimálního měrného výkonu (tj. hodnotu lm/W) požadovaných svítidel a to bez ohledu na účinnost svítidla, neboť požadovaná účinnost svítidla 90% s tvrzeným sklem a optikou je velmi nepravděpodobná.

Ze zkušenosti a kontrolních měření je zjištěno, že právě tvrzené sklo znamená cca 8-10% snížení účinnosti, další snížení účinnosti představuje použitá optika.

Minimální měrný výkon by měl být stanovený reálně s ohledem na barvu chromatičnosti svítidla (teplejší barvy světla mají nižší svítivost)

Pokud ZADAVATEL trvá na uvedení parametru minimální účinnosti svítidla v procentech, měl by tuto hodnotu snížit na úroveň, která není diskriminační pro veřejnou soutěž.

Uchazeč doporučuje stanovit hodnotu tohoto parametru na úroveň alespoň 80 %.

Odpověď: Zadavatel snižuje účinnost uvedenou v bodě 11 přílohy č. 5 „Technické parametry svítidla“ na 85 %.

Minimální hodnota je při 2700 K 90 lm/W

- 2) Uchazeč dále upozorňuje například na více než 100% účinnost referenčních svítidel v referenčním výpočtu.

Referenční svítidla uváděná ZADAVATELEM ve výpočtech dále nesplňují technické požadavky ze ZD uvedené v Technických podmínkách na minimální účinnost soustavy. Ve výpočtech je například účinnost u svítidel CHIC 86 %, ale dle Technických požadavků je vyžadováno 90 %.

Uchazeč požaduje od ZADAVATELE jednoznačnou odpověď v tom smyslu, že všechny nesrovnalosti budou uvedeny do souladu.

Odpověď: Viz odpověď na otázku č. 1

- 3) Uchazeč má dotaz, zda lze svítidlo prvkem NEMA Socket vč. ochranné krytky vybavit (osadit) i dodatečně ?

Zároveň má dotaz, zda může být použit i jiný systém, než je zde ZADAVATELEM požadován.

Odpověď: Ano, může být osazeno dodatečně.

Musí být použitý systém požadovaný zadavatelem.