



Použitý materiál f. JP-PRÖPSTER

Výpočtem rizik byl objekt zařazen do III. skupiny LPS, svody po 15-ti metrech. Jímací tyče chránící úhlem stavbu. Vedení je provedeno vodičem AlMgSi Ø 8 č. 100 019 na podpěrách vedení č. 111 601 po střeše z KINGSPANu. Dále po odkapové hraně střechy nad dešťovým žlabem svorkou č. 111 271. Podpěry a svorky ve vzdálenosti 600 mm. Podpěry vedení na pultové střeše č. 111 630 ve vzdálenosti 1000 mm. Svody č. 1 a č. 4 po dešťovém svodu připevněné pásky a svody č. 2 a č. 3 po omítce na podpěrách k vývodům přerušeny svorkou zkušební vč. popisného štítku. Dále svod k uzemnění které je tvořeno zemnicím páskem FeZn $\frac{30}{4}$ v základech po celém obvodu přístavby. K uzemnění připojeny ocelové stojny zastřešení. Ke svodům připojené ocelové, ležaté profily "I" celé střechy. Každý měřený vývod od zemnicí soustavy musí mít zemnicí odpor max. 10Ω. Dále vývod z FeZn Ø 10 s antikorozní povrchovou úpravou k MET v objektu dle P.D. ELEKTRO. Hromosvod přístavby bude propojen se stávajícím. Kovové prvky jako jsou sádkokartonové konstrukce, radiátory, ocelové dveře a jiná ocelová konstrukce propojit se zemnicí soustavou - (MET) vodičem CYA16. V době vzniku dokumentace nebylo známo umístění antén SLP/TV. V případě nutnosti, či změn, kontaktovat projektanta. Tel: 603 178 991

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		
TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD Z.S. VACHKOVA 579 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD		ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER		
090 SILNOPROUDÉ ROZVODY A HROMOSVOD		ING. ARCH. ALEŠ KRTÍČKA		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER		
ELEKTRO PROJEKCE VLACH PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		VLASTISLAV VLACH		
NÁZEV STAVBY/BUILDING		VYPRACOVAL/MADE BY		
KLUBOVNA VOLEJBALU, STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVIŠTĚ		RICHARD KAŠPAR		
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT				ARCHIV
HROMOSVOD				68 - 106
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE				PARÉ
AREÁL SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD				
STUPĚŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ		2022-04	1:100	2A4
Č. ZAKÁZKY		STUPĚŇ ČÁSTI OBJEKTU		PROFESE
1301.3.4.5		D		01
110		002		A
OBJEKT/OBJECT		SO 01		