

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 K VÝZVĚ

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti

**VZ/012/2025/MAIN**

## Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku – obnova a rozvoj cyklistické infrastruktury

### 1. Identifikační údaje o zadavateli

#### 1.1. Základní údaje zadavatele

Subjekt: Město Žamberk  
Sídlo: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk  
Právní forma: 801 – územní samosprávný celek  
IČ: 00279846  
DIČ: CZ699007158

### 2. Poskytnuté doplnění zadávacích podmínek

#### Dotaz ze dne 12.9.2025:

Dobrý den,  
v příloze posílám dotazy k VZ AAT Pod Černým lesem v Žamberku.  
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

#### Odpověď:

Jednotlivé odpovědi jsou vyznačeny červeně u jednotlivých dotazů. Přílohou vysvětlení zadávacích podmínek je zároveň aktualizovaný položkový rozpočet.

#### **SO101**

- V rozpočtu chybí odvoz frézingu na skládku a poplatek za skládku.

*Odvoz frézovaného materiálu doplněn do rozpočtu. (Položky č. 17 a 18). Frézing bude odvezen na skládku investora k dalšímu využití.*

- V PD není blíže specifikovaná sanace podloží. Tyto práce jsou zmíněny pouze v rozpočtu, ale není zřejmé, kde je tato konstrukce v situaci.

*Jedná se o opravu stávajících komunikací, nepředpokládá se nutnost sanačních prací.*

- V situaci je vodorovné dopravní značení pro stávající parkovací stání. V rozpočtu však tyto položky chybí.

*Jedná se o stávající VDZ, které bylo v nedávné době obnoveno (viz foto). Není předmětem realizace.*



- V rozpočtu nejsou uvedeny žádné terénní úpravy po provedení samotné komunikace. Nebo nebudou?

*K žádným okolním úpravám podél komunikace nedojde. Pouze obnova krajnic.*

**SO102 – dotaz: Pro řádné provedení stavby si myslíme, že je nutno doplnit tyto položky. Bez těchto položek nelze provést položení vrchních asfaltových vrstev a docílit požadované kvality díla.**

- Odvoz frézingu na skládku a poplatek za skládku.

*Odvoz frézovaného materiálu doplněn do rozpočtu. (Položka č. 18 a 19)*

*Frézing bude odvezen na skládku investora k dalšímu využití.*

- Úprava pláňe po odfrézování stávající asfaltové vrstvy.

*Doplněno do rozpočtu. (Položka č. 8)*

- Vrstva ŠD pro dorovnání odfrézovaného podkladu.

*Na pláň po odfrézování bude uložena kladecí vrstva lože pod zámkovou dlažbu.*

- Výkop rýhy pro obrubníky a sním spojené položky (odvozy, uložení na skládku, skládkovné)

*Bylo doplněno do rozpočtu stavby. (Položka č. 2-6)*

- Terénní úpravy po provedení samotné komunikace.

*Bylo doplněno do rozpočtu stavby. (Položka č. 7)*

### **SO801**

- V rozpočtu chybí úprava pláňe před pokládkou podkladních vrstev dlažby.

*V rozpočtu je pol. č. 8 „Úprava pláňe ...“*

- V rozpočtu chybí výkop rýhy pro obrubník.

*Je v rámci položky odkopávek celé plochy (pol. č. 3).*

- V rozpočtu chybí odvoz suti.

*V rozpočtu jsou položky č. 4, 5, 6 a 7. Stávající dlažba bude převzata technickými službami.*

- V PD chybí bližší specifikace aretačního systému se zástěnami pro kontejnerové nádoby.

*Přikládáme odkaz na referenční výrobek příslušných rozměrů:*

<https://www.asacont.cz/aretacni-system-asacont/>

### **SO802**

- V PD chybí řez objektem, ze kterého by byla zřejmá skladba šterkového záhonu (trvalkový záhon?)

*Do technické zprávy byl doplněn popis založení šterkového trávníku. (Strana č. 7)*

- V rozpočtu chybí dodávka šterku pro šterkový záhon (případně další vrstvy, které nejsou nyní specifikovány).

*Bylo doplněno do rozpočtu. (Položka č. 2-4)*

- V rozpočtu chybí dodávka 308 trvalek. Z PD není ani zřejmá jejich bližší specifikace.

*Vlastní rostliny včetně osazovacího plánu budou dodány před realizací investorem.*

- Pro plochu ze štěpky nejsou uvažovány žádné odkopávky? Tento materiál se rozprostře přímo na stávající travnatý terén?

*Ano, štěpka kladena přímo na terén. Bude pouze provedena likvidace stávajícího porostu. V rozpočtu doplněno (Položka č. 14)*

- V rozpočtu není dlažba u solární multifunkční dobíjecí stanice pro kola a s tím související položky (odkopávky, odvozy, skládky, podkladní vrstvy, obrubníky, ...)

*Bylo doplněno do rozpočtu. (Položka č. 1,2,3,4,5,6,7,8,21,22,23,24,25)*

- Jaká zámečnická konstrukce se má opalovat, tmelit a natírat, jak je uvedeno v rozpočtu?

*Jedná se o stávající cvičební prvky workout viz poznámka. Investor umožní jak provádění na místě, tak i případnou demontáž a zpětnou montáž.*

- V každém z objektů bude jiný kovový obrubník?

*Ano, dle rozpočtu a vzorového řezu. Upraveno.*

### **SO803**

- V rozpočtu k odkopávkám chybí odvozy, uložení a poplatky za skládku.

*Bude rozprostřeno na vedlejším pozemku pol. č. 2 „Rozprostření zemin tl. vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5“*

- V rozpočtu chybí dodávka 745 trvalek. Z PD není ani zřejmá jejich bližší specifikace.

*Vlastní rostliny včetně osazovacího plánu budou dodány před realizací investorem.*

- V rozpočtu je 54 jamek pro výsadbu, kotví se 54 ks dřeviny, sází se ale 120 ks jalovců. Nebo jsou jamky pro jinou dřevinu, která ale není uvedena v rozpočtu?

*V rozpočtu upraveno (Položka č. 9-10)*

- U jalovce není specifikována požadovaná velikost při výsadbě.

*Velikost sazenice o objemu kontejneru 1 l.*

- V PD nám chybí řez šterkovým trávěním.

*Jedná se o rozprostření vrstvy šterkodrti na upravený terén, promísení zemní frézou a následné osetí.  
Upraveno. (Položka č. 4, 5, 9 a 10)*

#### **SO000**

- Bližší specifikace provizorní komunikace.

*Není specifikováno, jedná se případnou potřebu dodavatele.*

### **3. Lhůta pro podání nabídek**

**Z důvodu rozsahu poskytnutých vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následovně:**

**Nová lhůta pro podání nabídek:**

**1.10.2025 do 15<sup>00</sup> hod.**

### **4. Ostatní**

Pozn. Součástí realizace díla nejsou v objektu SO802 uvedené položky číslo 13 a 18 - nově se tyto položky nachází pod číslem 32 a 37.

Veškerá vysvětlení zadávacích podmínek odešle zadavatel elektronickými prostředky. Zároveň zveřejní text vysvětlení zadávacích podmínek stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu (tj. na profilu zadavatele e-zakazky.cz).

Děkujeme za předložení cenové nabídky.

Příloha: Dotazy ze dne 12.9.2025

Aktualizovaná Příloha č. 2. Výkaz výměr Areál aktivní turistiky [zadání]\_aktualizace vysvětlení ZD

Aktualizovaná technická zpráva

V Žamberku dne (dle elektronického podpisu)

Mgr. Jiří Mencák  
starosta města