

POZNÁMKA:

EL.PŘÍVOD DO NOVÉ ROZVODNICE R7.1 BUDE PROVEDEN KABLEM CXKH–R–J (B2s1d0) 5x6 Z NOVĚ OSAZENÉHO JISTIČE B25/3 V ROZVODNICI RS7+RM7, DÁLE BUDE PROVEDEN PŘÍVOD VODIČEM CXKH–R–J (B2s1d0) 1x6–HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ. EL.PŘÍVOD A POSPOJOVÁNÍ BUDE NA CHODBĚ ULOŽENO V BEZHALOGENOVÉ LIŠTĚ. V PODHLEDECH BUDOU VOLNĚ VEDENÉ ROZVODY PROVEDENY KABELY CXKH–R–J (B2s1d0) VE ŽLABECH MERKUR. MIMO PODHLEDY MOHOU BÝT POUŽITY KABELY CYKY, ALE MUSÍ MÍT KRYTÍ MIN.10mm V PROSTORECH S UMYVADLY NEBO DŘEZY JE UMÝVACÍ PROSTOR DLE ČSN 33 2130 ed.3 OHRANIČENÝ PŮDORYSEM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVÁDĚNY KABELY PRŮŘEZU 1.5mm2. ROZVODY PRO ZÁSUVKY 230V BUDOU PROVÁDĚNY KABELY PRŮŘEZU 3x2.5mm2. DO PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU BUDE PŘÍVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČEM CXKH–R–J (B2s1d0) 1x6mm2. PŘÍVODY PRO ŽALUZIE BUDOU PROVEDENY KABLEM CXKH–R–J (B2s1d0) 3x1.5 PO OVLADAČE A DÁLE VODIČI CXKH–R–J (B2s1d0) 5x1.5mmm2–UMÍSTĚNÍ VÝVODU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE.

POČET LISTŮ: 2
LIST č.1

NOVÁ UČEBNA PŘÍRODOPISU–B1.1.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
OSVĚTLENSOT: 500lx

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko		FORMÁT 4 A4	KOPIE
STAVBA BLANSKO, ZŠ SALMOVA ODBORNÉ UČEBNY SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	DATUM 09/2022		
	STUPEŇ PDPS		
	ZAK.ČÍS. 2022.052		
	MĚŘ. 1:50		
OBSAH PŮDORYS 1.NP—RESPIRIUM B1 ODBORNÁ UČEBNA B1.1.1	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.6.b.1.		ČÁST D.1.4