

POZNÁMKA:

EL.PŘÍVOD DO NOVÉ ROZVODNICE R5.1 BUDE PROVEDEN KABELM CXKH–R–J (B2s1d0) 5x6 Z NOVĚ OSAZENÉHO JISTIČE B32/3 V ROZVODNICI RJ5,
DÁLE BUDE PROVEDEN PŘÍVOD VODIČEM CXKH–R–J (B2s1d0) 1x6–HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ.
EL.PŘÍVOD A POSPOJOVÁNÍ BUDE NA CHODBĚ ULOŽENO V BEZHALOGENOVÉ LIŠTĚ.
V PODHLEDECH BUDOU VOLNĚ VEDENÉ ROZVODY PROVEDENY KABELY CXKH–R–J (B2s1d0) VE ŽLABECH MERKUR.
MIMO PODHLEDY MOHOU BÝT POUŽITY KABELY CYKY, ALE MUSÍ MÍT KRYTÍ MIN.10mm
V PROSTORECH S UMYVADLY NEBO DŘEZY JE UMYVACÍ PROSTOR DLE ČSN 33 2130 ed.3 OHRANIČENÝ PŮDORYSEM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVÁDĚNY KABELY PRŮŘEZU 1.5mm2.
ROZVODY PRO ZÁSUVKY 230V BUDOU PROVÁDĚNY KABELY PRŮŘEZU 3x2.5mm2.
PŘÍVODY PRO ŽALUZIE BUDOU PROVEDENY KABELM CXKH–R–J (B2s1d0) 3x1.5 PO OVLADAČE A DÁLE VODIČI CXKH–R–J (B2s1d0) 5x1.5mm2–UMÍSTĚNÍ VÝVODU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE.
DO PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU BUDE Z R5.1 PŘÍVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČEM CXKH–R–J (B2s1d0) 1x6mm2.
DO DATARACKU BUDE Z R5.1 PŘÍVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČEM CXKH–R–J (B2s1d0) 1x6mm2.
PŘÍVOD PRO KLIMAJEDNOTKU BUDE PROVEDEN KABELM CXKH–R–J (B2s1d0) 5x2.5mm2 Z JISTIČE B20/3 V RJ10.
CXKH–R–J (B2s1d0) 5x1.5mm2–UMÍSTĚNÍ VÝVODU BUDE PROVEDENO DLE DODAVATELE.

POČET LISTŮ: 3
LIST č.1

NOVÁ UČEBNA PC A a PC B

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
OSVĚTLENSOT: 500lx

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko		FORMÁT 6 A4	KOPIE
STAVBA BLANSKO, ZŠ SALMOVA ODBORNÉ UČEBNY SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		DATUM 09/2022	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.ČÍS. 2022.052	
		MĚŘ. 1: 50	
OBSAH PŮDORYS 1.NP—RESPIRIUM B3 ODBORNÁ UČEBNA B3.1.1 A B3.1.2.	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.6.b.3.	ČÁST D.1.4	