


R7.1



Rozvodnice	Plastová domovní rozvodnice s plechovými dveřmi.
Rozvodnice	Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Počet řad, modulů:	Počet řad 4. Počet modulů 56.
Vnější rozměry:	359 x 714 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	297 x 649 (Šířka x Výška)
Výklenek:	315 x 684 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

POČET LISTŮ: 3
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER	FORMÁT 6 A4 DATUM 09/2022 STUPEŇ PDPS ZAK.ČÍS. 2022.052 MĚŘ. —	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko			
STAVBA	BLANSKO, ZŠ SALMOVA ODBORNÉ UČEBNY SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	KOPIE	
OBSAH	ROZVODNICE R7.1 ODBORNÁ UČEBNA B1.1.1		
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.6.c.1.	ČÁST D.1.4