

SPECIFIKACE ÚPRAV POVRCHŮ - MONTOVANÉ PŘÍČKY

Název akce: ZŠ Salmova Blansko- odborné učebny

Ozn.na výkresu	Název
	Popis konstrukce
MP - 1	Akustická sádrokartonová příčka dvojité opláštěná
	- na kovové konstrukci R-CW 100, s minérální izolací tl. 100mm
	- opláštěná z každé strany 1 x MA (DF), tl. 12,5mm
	- výška příčky
	- systémové provedení
	- tloušťka příčky 125mm
	- požární odolnost EI 45
	Povrchová úprava (Q2) - přebandážování, přetmelení a
	a přebroušení spar, základní nátěr 2x
	Vzduchová neprůzvučnost Rw= 54 dB
	dle ČSN 73 0532:2020 požadavek na zvukovou izolaci >47 dB
	54 dB > 47 dB VYHOVÍ
	3.40.03 MA č.systému
MP-2	Zaslepení otvoru - SDK
	na kovové konstrukci R-CW 50
	opláštěná z jedné strany 1 x RBl impregnované tl. 12,5mm
	výška příčky 2,02m
	Povrchová úprava - přebandážování, přetmelení a přebroušení spar,
	penetrace + nátěr 2x