

DODATEČNÝ DOTAZ Č. 5

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p. 568, Jičín

Dotaz č. 1

- 1) Dle vašeho vysvětlení „Zadávací dokumentace č. 1 a 2 ze dne 28. 4. 2020“ jste nám sdělili, že skládku horniny máme uvažovat do 10 km. V okruhu 10 km se nachází pouze jediná skládka Libec, která patří městu Jičín. Dle informací, které jsme získali, se takové množství 968,68 m³ hornin nebude moci tam dát. Max. prý tak 80m³. Další skládka připadající v úvahu je 35 km daleko. V případě, že se výkopek bude vozit až tam, dojde při realizaci k vícepracím v řádu statisíců. Máme cenit skládku do 10 km a nebo se upraví výkaz výměr?
- 2) V předané dokumentaci k Slaboproudu úplně chybí Technická zpráva. Výkaz výměr je namixován se silnoproudem, takže nelze rozeznat ani kabeláže. Výkaz výměr je velmi stručný např. systém EZS je složen z klávesnice, houkačky, PIR detektoru, požárního detektoru a dveřního kontaktu, úplně chybí ústředna EZS (jaký typ, jakou má mít kapacitu, typ přenosu atd., atd.) Dle názoru poptaného subdodavatele je potřeba zpracovat kompletní PD včetně nového Výkazu výměr. Z těch podkladů co jsme dostali do soutěže, bude cena za Slaboproud pouze orientační.