


A



DEN1,2	denitrifikační nádrž	VE1	Vzduch pro DEN1
NIT	nitrifikační nádrž	VE2	Vzduch pro DEN2
DN	dosazovací nádrž	VE3	Vzduch pro odtah plov. kalu z hladiny DN
KN	kalová nádrž	VE4	Vzduch pro KN
PL	pochůzná lávka		
SVS	stírané válcové síto		
PM1,2	ponorné míchadlo		
Č3,4	kalové čerpadlo v DN (recirkulace, odtah přebytečného kalu)		
Č5	čerpadlo nadkalové vody v KN		
DM1,2,3	dmýchadlo		
AE1,2,3	jernobublinné aerační elementy		
AE4	středobublinné aerační elementy		
M1,2	mamutka odtahu plovoucího kalu z DN		
ZZ	zvedací zařízení – otočný jeřábek s ručním vrátkem		
IP	indukční průtokoměr		
EL	elektrorozvaděč		
P	popelnice na shrabky		
O2	kyslíková sonda v NIT		
VE	elektroventil		
RV	vzduchový rozvaděč		
KF	koncovka pro fekální vůz		
UN	úkopová nádoba		
ZK	zásobník koagulantu		
DČ	dávkovací čerpadlo koagulantu		

VE1	Vzduch	pro	DEN1
VE2	Vzduch	pro	DEN2
VE3	Vzduch	pro	odtah plov. kalu z hladiny DN
VE4	Vzduch	pro	KN

1. VÝSTAVBA NOVÝCH OBJEKTŮ ČOV ZA PLNÉHO PROVOZU STÁVAJÍCÍ ČOV
2. POSTUPNÉ STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ ČOV
3. ZPROVOZNĚNÍ CELÉ ČOV, DOKONČOVACÍ PRÁCE

POZNÁMKA:
VŠECHNY NEVYUŽITÉ TECHNOLOGICKÉ PROSTUPY MEZI NÁDRŽEMI BUDOU VODOTĚSNĚ ZASLEPENY (DOD. STAVBY).
NAVŘZENÉ TECHNOLOGICKÉ PROSTUPY BUDOU VRTÁNY DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE (DOD. STAVBY).
TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

VŠECHNY PRVKY NUTNO PŘEDEM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
OVLÁDÁNÍ VŠECH ŠOUPAT A UZÁVĚRŮ VYVÉST NA DOSAH POD STROPNÍ DESKU!
POKLOPY UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE (PROSTUPY PRO POTRUBÍ, LANKA APOD.).
Z DŮVODU NEEKZISTUJÍCÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEDVÍKÁNÍ STAVAJÍCÍ ČOV JE NUTNÉ POČÍTAT S MOŽNÝMI ODCHYLKAMI OD PŘEDPOKLÁDANÉH
STAVU I JINÝM KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM SKRYTÝCH PRVKŮ (STĚN, PODLAH, STROPŮ). VŠECHNY ZMĚNY BUDOU PŘI STAVBĚ NA MÍSTĚ ŘEŠENY
S PROJEKTAATEM A INVESTOREM STAVBY!

$$\pm 0,000 = 252,63 \text{ m n.m.}$$

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA		PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář								
KOTEK		KOTEK		DALIK		DALJK										
INVESTOR		OBEC TETÍN			OsRP BEROUN		KÚ STŘEDOČESKÝ									
NÁZEV STAVBY TETÍN ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV									ATELIER		PRAHA		ČÍS. SOUPRAVY			
									DATUM		11/2024					
									STUPEŇ		DÚSP					
									FORMÁT		4A4					
									MĚŘÍTKO		1:50					
									SOUBOR							
OBSAH VÝKRESU		SDRUŽENÝ OBJEKT BIOREAKTORU PŮDORYS PŘÍZEMÍ							ZAK. ČÍSLO		22-111		ČÍS. VÝKRESU		D.2.9	