

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel **OK Hydraulik s.r.o.**, sídlem Jihlava, Polenská 5012/12, PSČ 586 01, IČO: 292 77 795, v rámci výběrového řízení na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů společnosti OK Hydraulik“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 21. 4. 2021:

Otázka:

Dobrý den pane Kulhánku,

*účastníme se výběrového řízení na zakázku **Snížení energetické náročnosti objektů společnosti OK Hydraulik**, chtěl bych Vás požádat o zodpovězení následujících doplňujících dotazů k tomuto výběrovému řízení:*

- 1. V projektové dokumentaci jsou ve výpisu plastových oken, uvedeny okna s označením 11 – rozměry 1200x300mm (d/v) a 12 – rozměry 2350x300mm (d/v), způsob otevírání – výklopné, ale dle výrobců oken se okna o výšce pouze 300 mm, nedají vyrobit jako výklopné, pouze jen jako pevné?*
- 2. V zadávací dokumentaci je na straně 7, v oddílu 10.5 – technická kvalifikace, bod b, uvedeno, že zadavatel požaduje do cenové nabídky doložit technické listy, certifikáty a jinou technickou dokumentaci k prvkům osvětlovací soustavy, systému zateplení střešní konstrukce a výplním otvorů, dle našich zkušeností se toto dokládá až při předání hotového díla (kolaudace) investorovi, nikoliv do výběrového řízení na dodavatele stavby?*
- 3. V projektové dokumentaci je ve výpisu u světlíku s označením 51, navržena demontáž 3ks obloukových světlíků, prodloužení (navýšení výšky) obruby o 300 mm, dle detailu 10, a zpětná montáž světlíků, ale dle prohlídky stavby, bylo zjištěno, že stávající obruba je dostatečně vysoká cca 400 mm, tudíž se obruba nemusí vůbec prodlužovat a světlíky se nemusí demontovat a zpětně montovat?*

Odpověď:

- 1. Dle informací, které má zadavatel k dispozici, se okna o výšce 300 mm jako výklopná dají vyrobit.*

Z tohoto důvodu zadavatel trvá na splnění podmínek uvedených v projektové dokumentaci.

- 2. Stanovit požadavek, aby dodavatel v rámci nabídky doložil popisy výrobků určených k dodání v rámci plnění zakázky, umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento požadavek je tedy zadavatel oprávněn stanovit i v rámci výběrového řízení dotační zakázky. Zadavatel chce již*

v rámci výběrového řízení vědět, jaké konkrétní plnění by mu dodavatel poskytnul, a zkontrolovat, zda toto plnění odpovídá stanoveným požadavkům.

Zadavatel na splnění tohoto požadavku trvá.

- 3. Zadavatel při zpracování projektové dokumentace vycházel z opatrného přístupu, a tedy raději zahrnul do projektu a rozpočtu i demontáž a zpětnou montáž světlíků pro případ, že by to bylo třeba pro zajištění dostatečného sklonu nového střešního pláště. Pokud by se při realizaci zjistilo, že to třeba nebude, tak by se to neprovádělo.*

Z těchto informací je třeba vycházet při nacenění nabídky.

V Brně dne 23. 4. 2021

OK Hydraulik s.r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.