



LEGENDA ZNAČEK	
	SVOD OPATŘENÝ ZKUŠEBNÍ SVORKOU A OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM
 JT PB19	JÍMACÍ TYČ UVEDENÉ DÉLKY OSAZENÁ V BETONOVÉM PODSTAVCI O HMOTNOSTI 19kg
● SUB	SVORKA UNIVERZÁLNÍ PRO SOUBĚŽNÉ NEBO KŘÍŽOVÉ SPOJENÍ DVOU KRUHOVÝCH VODIČŮ
● SUA	SVORKA UNIVERZÁLNÍ PRO SPOJENÍ KRUHOVÉHO VODIČE S PLECHEM
● SJ	SVORKA K JÍMACÍ TYČI
● SR03	ZEMNÍCI SVORKA PÁSEK – DRÁT
● SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ PRO PŘIPOJENÍ KRUHOVÉHO VODIČE KE KOVOVÝM KONSTRUKCÍM
	JÍMACÍ SOUSTAVA PROVEDENÁ AlMgSi DRÁTEM Ø8MM
	UZEMNĚNÍ PROVEDENÉ FeZn PÁSKEM 30/4 ULOŽENÝM V ZEMI V HLOUBCE MIN. 0,6M
	PŘEMOSTĚNÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ POMOCÍ PODPĚR A DISTANČNÍCH TYČÍ
 JT4.0	JÍMACÍ STOŽÁR DÉLKY 4m

VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC	 Elektromontážní firma – Projekce – Realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno, tel: 545152705, fax: 545152768	
VEDOUcí PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA		
ZAKAZNÍK: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		ARCHÍVNÍ č.	334101-001-01-01-000
BRNO – ST. LÍSKOVEC ZŠ BOSONOŽSKÁ 9 ČÁST ELEKTRO OCHRANA PŘED BLESKEM		STUPEŇ	PROJEKT PRO ST.P.
		VÝR. ČÍSLO	– Paré:
		DATUM	10/2013
		FORMÁT	MĚŘÍTKO
OBSAH VÝKRESU: LEGENDA ZNAČEK		LISTŮ	LIST
NÁZEV VÝKRESU: Legenda		1	1
		VÝKRES	
		E10	