

KANALIZACE NEPOLISY - MÍSTNÍ ČÁST LUKOVÁ
D.2.1 - PS 01 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS

PROVÁDĚCÍ A KONTROLNÍ PROHLÍDKA MONTÁŽE TECHNOLOGIE

Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy

Stupeň: DSJ

Datum: 07/2017

Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o.

Dne: 13.7.2017

	PŘEDMĚT KONTROLY	PROVEDENÍ KONTROLY DLE	KONTROLU PROVÁDÍ			ZPŮSOB KONTROLY ČETNOST	ZPŮSOB DOKLADU	TERMÍN KONTROLY	KONTOLOVANÁ VLASTNOST
			dodava- tel	staveb. dozor	investor				
1.	Zámečnické výrobky								
1.1.	Zámečnické výrobky - lávky a zábradlí	PD				vizuální kontrola	atest		
						vstupní kontrola			Funkčnost
									Kvalita provedení
2.	TZB								
2.1.	Technologické potrubní propojení vnitřní instalace	ČSN 736760					atest protokol		Materiál
						vizuální kontrola			Spád
						třaková zkouška			Vodotěšnost
2.2.	Technologické armatury	PD					atest		
						vstupní kontrola			Materiál
									Vodotěšnost

2.3.	Strojní zařízení (čerpadla atd.)	PD				vstupní kontrola	atest		Materiál
									Kvalita, provedení
									Funkční zkouška
2.4.	Technologická elektroinstalace - rozvody	ČSN 33 2000-1				vizuální kontrola	revize		Kontrola tras kabelového vedení
									Použité materiály
2.5.	Elektroinstalace - výrobky a materiály	ČSN 33 2000-5-52				vstupní kontrola	atest		
		ČSN 33 2130							Kontrola hlavního a doplňujícího pospojování
2.6.	Technologické potrubní propojení, venkovní instalace	PD				tlaková zkouška	protokol		Provedení dle PD
						vizuální kontrola	atest		
3. <i>Komplexní zkoušky</i>									
3.1.	Komplexní zkoušky zařízení	TNV 75 6910					protokol		Jistota a bezporuchovost chodu, bezpečnost provozu, snadné ovládání všech zařízení, těsnost potrubí