

# NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava  
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Říizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

ing. Lenka Trlicová

Janová 242  
755 01 Vsetín

Vaše žádost ze dne, značka:  
27.05.2019

Naše značka:  
053190050

Vyřizuje:  
Barbara Stýblová

dne:  
30.05.2019

## Věc: Sportovní hala v obci BORDOVICE

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Bordovice

Stavebník: Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Bordovice

Projektant: Ing. Lenka Trlicová, Janová 242, Vsetín

Č. zakázky: 2019/05 Datum: 05/2019

Předmětem předložené dokumentace je novostavba sportovní haly. Objekt bude využíván převážně pro sportovní účely, příležitostně pro plesy, taneční zábavy, přednášky, divadelní vystoupení apod. Hlavní úroňový vstup do objektu je řešen ze západní strany. Vstupní dveře do objektu jsou navrženy dvoukřídlové šířky 2,0m, světlost hlavního křídla bude min. 950 mm. Dveřní křídla budou opatřena ve výši 900 mm vodorovnými madly na celou šířku, do výšky 400 mm od podlahy budou plné, výše prosklené, na skle budou ve výšce 800 mm a 1600 mm kontrastní pruhy šířky 50 mm. Za zádveřím je hala se šatnou pro kulturní akce. Z haly bude přístupná kancelář správce, kuchyň a foyer. Z foyeru bude vstup do sálu, úklidové místnosti a do chodby, ze které budou přístupné šatny, sociální zařízení, technologická místnost, sál a sklad. V sálu je umístěno vyvýšené pódium s oponou a nářadovna pro sportovní nářadí a pomůcky. Přístup na pódium bude zajištěn pomocí mobilní svislé schodišťové plošiny ZP2-240 od firmy ALTECH, která umí překonat výškový rozdíl do 970 mm. Sociální zařízení je rozděleno pro muže a pro ženy a tvoří jej šatny, sprchy a WC. Jedno WC se sprchou je vyčleněno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vnitřní rozměr kabiny WC je 2,5 x 2,5 m a bude vybavena sprchovým koutem. Přístupový chodník bude šířky 1500 mm a bude opatřen obrubníky 60 mm nad úroveň chodníku vč. prvků pro nevidomé (signalizační a varovné pásy). Výškové rozdíly budou do 20 mm. Podélný sklon bude max. 8,33%, příčný sklon max. 2%. Parkoviště bude pro 10 osobních automobilů. Jedno parkovací stání šířky 3,5 m vyhrazeno pro osoby ZTP bude u budovy obecního úřadu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

### K předložené dokumentaci nemáme připomínky ale požadujeme při provádění staveb, prací dodržet:

1. u kabiny se sprchou a klozetem pro osoby na vozíku nutno dodržet parametry dané čl. 5.1.3. až 5.1.7., 5.1.12. a 5.1.13. přílohy č. 3 cit. vyhlášky - záchodová mísa v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny; mezi čelem mísy a místem pro zacouvání vozíku bude nejméně 700mm; horní hrana sedátka 460mm od podlahy; ovládání splachovacího zařízení umístít max. výšky 1200mm a musí být v dosahu osoby sedící na míse; po obou stranách madla ve výši 800mm nad podlahou a vzájemné vzdálenosti 600mm (na straně přístupu sklopné s přesahem mísy o 100mm a na straně opačné madlo pevné s přesahem 200mm); umývadlo opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním; umývadlo musí umožnit podjezd a jeho horní hrana ve výšce 800mm; vedle umývadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm; zrcadlo musí být použitelné i pro osoby stojící i pro osobu na vozíku (u pevného zrcadla spodní hrana max. 900mm nad podlahou a horní hrana min. 1800mm nad podlahou); u sprchy bude sklopné sedátko v osové vzdálenosti 600mm od rohu sprch. koutu a výšce 460mm nad podlahou; na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti 750mm od rohu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním; v místě sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo (vodorovné ve výši 800mm nad podlahou, nejméně 600mm dlouhé a umístěno nejvýše 300mm od rohu sprch. koutu, svislé madlo dlouhé nejméně 500mm a umístěno 900mm od rohu sprch. koutu); doporučujeme osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík ve vzdálenosti 300mm od osy sedátka; vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro zacouvání vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou či závěsem (po přesednutí na sklopné sedátko a zavření, zasunutí či shrnutí zástěny musí být vozík mimo sprchu)

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Dokumentace byla dodána elektronickou poštou.

S pozdravem



**Barbara Stýblová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR