

Paní
Ing. Lenka Trlicová
Janová 242
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1104566593

Špačinský/800 850 860 Val. Meziříčí/18.7.2019

Stanovisko pro účely územního řízení, stavebního povolení

pro realizaci stavby s názvem:

Sportovní hala

Kat. území: Bordovice Parc. číslo: Viz. Koordinační výkres

Předložené podklady : Koordinační výkres

Provozovatel souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu za dodržení podmínek našeho Sdělení o existenci energetického zařízení č. 0101131509 ze dne 19.6.2019 a podmínek vyplývajících ze SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) ČÍSLO: 19_SOBS01_4121525066.

- v průběhu stavebních prací i po jejich celkovém dokončení budou dodrženy Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s., tzn. trvalá přístupnost k elektroměrovému rozvaděči (RE) a hlavní pojistkové skříni (HDS) umístěné na hranici investora, s minimálním prostorem 800mm před těmito prvky.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN od stavebních částí objektů (obvodových zdí, střešní konstrukce a oken) a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- **v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platnost stanoviska je 1 rok od data vydání.
Při dalším kontaktu uvádějte Vaše číslo stanoviska 1104566593.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vít Grabec', with a stylized flourish at the end.

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování - region Morava
ČEZ Distribuce, a. s.