



Město Sázava
Nám. Voskovce a Wericha
285 06 Sázava

IČ:00236411
DIČ:CZ00236411
starosta@mestosazava.cz

Č.j.: OISM619/2015/MUSAZ
Telefon : 327 551 053
Fax : 327 551 044
E-mail : s.vondrasek@mestosazava.cz
WWW: <http://mestosazava.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Sázava dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (schválené Radou města Sázavy usnesením č. 146/12 ze dne 8.8.2012) vyhlašuje výzvu k předložení nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku:

„Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čeřenice“.

Druh veřejné zakázky: dodávka a stavební práce

Název akce: **Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čeřenice.**

Investor: Město Sázava

Předmět veřejné zakázky:

Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

na pozemku p.č. 1189/1, 1312/2, 1387, 1458/1, 1812, 1819, 1821 a 1824 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení).

Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku

na pozemku p.č. 622, 849/1, 850, 531, 847, 849/1 a 850 k.ú. Černé Budy.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení).

Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

na pozemku p.č. 977/4, 1840/1, 1866/6, 1866/1 a 1866/23 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení Čeřenice

na pozemku p.č. 660/51, 660/1, 680/2, 686, 687, 768/3, 1087/2, 1087/1 a 1119/4 k.ú. Čeřenice.

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Zadavatel:

Město Sázava
Se sídlem Nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Petrem Šibravou – starosta

1. Předmět veřejné zakázky:

A) Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení).

Specifikace demontáže původního osvětlení: stožáry a svítidla - 5 ks

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru veřejného osvětlení dle situace číslo lampy 2-08 - 1 ks

Specifikace nového kabelového vedení (propojky) veřejného osvětlení: část úseku dle situace mezi lampou číslo 2-07 a 2-09 cca 70m.

Specifikace nového osvětlení:

Stožáry, výložníky a svítidla budou ve stejném provedení jako již nově instalovaná světla veřejného osvětlení v ulici Benešovská – první etapa.

- a) Stožár s výložníkem výška 9m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 150W dle situace číslo lampy 2-08, 2-09, 2-10, 2-11 a 2-12 - 5 ks
- b) Stožár s výložníkem výška 9m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 100W dle situace číslo lampy 2-013, 2-14 a 2-15 - 3 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

B) Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení, včetně vrchního vedení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení).

Specifikace demontáže původního osvětlení: svítidla - 4 ks

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru - 16 ks

Specifikace nového osvětlení:

- a) Stožár výška 6m – 16 ks
- b) světelný zdroj 70W SHC - 17 ks (na stávajícím stožáru bude 1 ks nového světelného zdroje)

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

C) Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru veřejného osvětlení - 3 ks

Specifikace nového osvětlení:

- c) Stožár s výložníkem výška 8m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 70W SHC - 1 ks
- d) Stožár výška 6m, světelný zdroj 70W SHC - 2 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

D) Veřejné osvětlení Čerňovice

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.

Specifikace demontáže původního osvětlení: svítidla - 5 ks

Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru - 10 ks

Specifikace nového osvětlení:

- a) Stožár výška 5m - 10 ks , světelný zdroj 70W SHC - 15 ks

Zhotovitel ručí za vytyčení sítí před zahájením výkopových prací.

2. Zadávací dokumentace, prohlídka míst plnění, dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva.

Prohlídky míst určení zadavatel neorganizuje, zájemci si mohou domlouvat prohlídky míst plnění individuálně přímo u kontaktní osoby zadavatele.

Dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci je možné uplatnit písemně, nebo e-poštou u kontaktní osoby zadavatele a to nejpozději do pěti pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

3. Nabídka musí obsahovat:

- a) Krycí list kalkulace s uvedením ceny bez DPH, DPH a cenu včetně DPH
- b) Kvalifikační předpoklady uchazeče
 - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné odborné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie, výpis nesmí být starší 90 dnů od data konečného termínu pro podání nabídek dle čl. 6 této výzvy)
- c) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách tj. že:
 - Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
 - Na majetek dodavatele není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů
 - Dodavatel není v likvidaci
 - Uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem
- e) Čestné prohlášení uchazeče, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami a vyjasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení, které by mohly mít vliv na konečnou cenu
- f) Prohlášení o vázanosti nabídky

Nabídky včetně všech součástí budou v českém jazyce a veškeré uváděné finanční objemy musí být uvedeny v českých korunách.

4. Doba a místo plnění:

Realizace akce: 1.4.2015 – 30.6.2015

Místo plnění: ulice Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská - Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou, Čečenice

5. Způsob hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle základního kritéria, kterým je nejnížší nabídková cena (100%) při splnění podmínek zadání zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je: cca1.500.000.- Kč

6. Lhůta pro podání nabídek

Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli (bod 8) nejpozději **do 20.2. 2015 do 10.00 hod.**

7. Lhůta pro kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni

Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 60 dnů po podání nabídek. Do této doby zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí (platí razítko podací pošty zadavatele).

8. Místo a způsob podání nabídek

Nabídky je nutné doručit do podatelny Městského úřadu Sázava, Nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava. Nabídky je možné doručit na adresu zadavatele poštou-doporučeně, nebo v pracovních dnech podávat osobně v podatelně MěÚ Sázava. Úřední hodiny podatelny jsou: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, Út a Čt 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00 a Pá 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30 hod.. Nabídky budou v uzavřené obálce (na přelepech razítko a podpis uchazeče) a označeny takto:

„NEOTEVÍRAT - Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čečenice“

- název a sídlo zadavatele

Otevírání obálek proběhne dne **20.2.2015 v 10:00 hodin** v budově Městského úřadu v Sázavě

9. Základní údaje o zadavateli

Zadavatel (investor) : **Město Sázava**
Nám. Voskovce a Wericha 356
285 06 Sázava
Zástupce : **Petr Šibrava - starosta**
IČ / DIČ : **00236411 / CZ00236411**
Bankovní spojení : **Česká spořitelna, a.s.**
č.ú. 443541359/0800
Telefon : **327 551 042**
Vyřizuje : **Stanislav Vondrášek**—odbor výstavby a životního prostředí oddělení investic a správy majetku (**327 551 051, 602 269 307**)

10. Obecné a technické požadavky

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré údaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu zakázky včetně dopravy, likvidace odpadů apod.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu.

11. Prohlídka místa plnění

Prohlídka staveniště popř. poskytnutí dalších informací bude zájemcům umožněno dle dohody s panem Stanislavem Vondráškem - Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí oddělení investic a správy majetku – kontakt: 327 551 053, 602 269 307 a to nejpozději do 4 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- výběrové řízení zrušit
- nevracet podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení
- upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
- odmítnout všechny podané nabídky
- do doby podpisu smlouvy nevznikají oběma stranám žádné právní nároky
- nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny
- neposkytne-li vybraný dodavatel potřebnou součinnost při uzavření smlouvy, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí

V Sázavě dne 5.2.2015

Petr Šibrava - starosta



Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Čestná prohlášení
 - 2.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
 - 2.2. Seznámení se zadávacími podmínkami
 - 2.3. Vázanost nabídky
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Situace