



Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

Veřejná zakázka: Veřejně přístupný přístřešek

Zadavatel:

Název:	obec Malý Újezd
Sídlo:	Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ:	00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. David Kopecký starosta obce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
	č.ú.: 94-3614171/0710
Telefon:	315 624 168, 724 179 537
E-mail:	obec.mu@malyujezd.cz
Datová schránka:	j9ujdtq

Veřejná zakázka:

Název:	Veřejně přístupný přístřešek
Druh:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu
Spolufinancování:	veřejná zakázka bude financována z veřejných zdrojů.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky „Veřejně přístupný přístřešek.“ (zadávací řízení zahájeno zveřejněním Výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky „Veřejně přístupný přístřešek.“ na profilu zadavatele dne 1.4.2026) obdržel dne 2.4.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je položka č.92 - D+M úprava elektroinstalace + osvětlení. Prosíme o doplnění specifikace položky, která v zadání a PD chybí.

Odpověď na dotaz č.1

- demontáž stávajících svítidel - 2x zářivkové svítidlo
- demontáž stávajícího elektro přívodu ke svítidlům - cca 11 m
- likvidace demontovaného materiálu
- nové kabelové rozvody ke svítidlům
- D+M nových svítidel - 4x zářivkové svítidlo
- montáž kabelového rozvodu ke svítidlům - cca 20 m
- uložení kabelů do lišty (vedené pod střešní konstrukcí)
- montáž zbývajících vedení do drážek ve svislém zdivu
- napojení do stávajícího rozvaděče
- případně rozšíření stávajícího rozvaděče
- měření a revize elektro

Vše venkovní vedení - IP krytí. Foto stávajícího stavu v příloze.

V Malém Újezdě dne 2.4.2026

Za zadavatele:


Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd







