



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně – elektroinstalace, osvětlení
Druh zadávacího řízení:	VZMR
Předmět veřejné zakázky:	dodávky
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 18. 2. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 17. 2. 2021 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

- 1) Vzhledem k neuvedení konkrétního typu výrobku - použitého svítidla - žádáme o zaslání Výpočtu osvětlení pro obě sportovní haly.
Pokud není k dispozici Výpočet osvětlení, požadujeme alespoň rozměry hal, tj. délka, šířka, výška od podlahy ke spodní hraně zavěšených svítidel a požadovanou osvětlenost.
- 2) Dále bychom rádi dostali výkresovou dokumentaci v elektronické podobě. Dokumentace uvedená v zadávacím řízení je pouze rozčtvrčená fotokopie PD a s tím se nám špatně pracuje.

Odpověď č. 1:

- 1) **Výpočet osvětlení je v příloze tohoto Vysvětlení.**
- 2) **Zadavatel nemá k dispozici jinou elektronickou verzi projektové dokumentace, a tudíž ji nelze poskytnout. Již zveřejněná dokumentace je dostačující pro řádné zpracování cenové nabídky.**

Dotaz č. 2:

Ve výzvě nejsou specifikovány tyto údaje:

- Požadovaná intenzita osvětlení v dotčených prostorech včetně rovnoměrnosti osvětlení
- Maximální požadovaná hodnota oslnění UGR
- Rozměry (délka, šířka, výška) dotčených prostorů, které mají sloužit pro zpracování výpočtů osvětlení – tak aby byl zadavatel schopen porovnat nabídky jednotlivých uchazečů
- Požadovaná intenzita protipanického osvětlení

Odpověď č. 2:

- Požadované intenzity osvětlení jsou následující: Velká hala 1100lx , Malá hala 700lx (rovnoměrnost Emin/Em v obou prostorech nad 0,55 při šířce okrajové zóny max.1,5m).
- Maximální požadovaná hodnota oslnění UGR max. je 23 podélně a 24 příčně.
- Výpočtové rozměry jsou následující: Velká hala 45,0 m x 23,5 m, mont. výška 7,7m; Malá hala 27,8 m x 19,8 m, mont. výška 7,5m.
- Jelikož se jedná o "prostory pro veřejnost s výskytem většího počtu osob", je požadována intenzita protipanického osvětlení Em = 5 lx.

Zadavatel neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

Příloha:

Dodatečný dotaz č.1

Dodatečný dotaz č. 2

Výpočet osvětlení

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

