

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“

Dodatek č. 1 – vícepráce

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČ: 44992785

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce:

ZL č. 2 - Základy a zvláštní zakládání, trubní vedení

Změna šachty z důvodu návrhu šachty v zadávací dokumentaci, která se nevyrábí.

ZL č. 3 - Úpravy povrchu vnější, travertinový obklad

Změny na základě expertního posouzení stavu a návrhu opatření zpracovaných společností QUALIFORM a.s., dne 27. 04. 2016, které byly zahrnuty do výrobní dokumentace.

ZL č. 4 - Úpravy povrchu vnější, provedení fasádních omítek

Změny vyplývající ze zjištění, že podkladní konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem a nikoliv keramickým zdivem, jak se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Pro klasifikaci poškození železobetonového skeletu byly definovány kategorií A až E, každá se specifickým způsobem opravy.

ZL č. 5 - Zámečnické konstrukce

Po demontáži stávajících současných rozvaděčů v rozvodně NN byl zjištěn nevyhovující stav podlah. Změna spočívá v návrhu nové ocelové konstrukce podlahy včetně krycího plechu.

ZL č. 6 - Elektroinstalace

Po rozdělení místnosti č. 01.B5 příčkou byla dle zadávací dokumentace jedna část místnosti neosvětlena. Změna zahrnuje doplnění svítidla a výměnu původního nevyhovujícího svítidla za nové.

ZL č. 7 - Izolace proti vodě, injektáže, komunikace

Úprava stavebního řešení chodníků a rozsahu injektáží obvodového zdiva na základě konzultace prováděcí firmy s projektantem - specialistou na odstranění vlhkosti zdiva. Změna se týká zrušení dodávky betonových obrubníků, úpravy spádování dvou řad dlažby směrem od stavební čáry a způsobu provádění injektáže, která je oproti původnímu vodorovnému směru navržena svisle a ve vybraných pozicích dle výrobní dokumentace.

Smluvně sjednaná cena prací:

2.958.003,40 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 255 97 710

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cenu:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

V Brně dne 22. 6. 2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna