

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel níže uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku:

„Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 36, Most – ÚT větve k objektům P. Holého č. p. 157 a č. p. 159“ (ev. č. zakázky: 631445),

ke kterým, v souladu s ustanovením bodu 17) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, uvádí následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Soupis dotazů uchazečů a odpovědí zadavatele dotaz č. 7 až 9

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci je naprojektována přeložka předizolovaného potrubí v zemi DN 100/225, ale ve výkazu výměr v montáži předizolovaného potrubí se nepromítla poněvadž výkaz výměr počítá pouze s potrubí v průlezném kanálu

Odpověď zadavatele:

Rozsah předmětu plnění zakázky je specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy a v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Z důvodu technické chyby při kopírování však došlo k tomu, že ve výkazech výměr není obsažena položka „Montáž přeložky“ (její potřeba však vyplývá ze Zadávací dokumentace i projektové dokumentace pro provádění stavby).

V rámci Cenové části nabídky – část B) Položkový rozpočet, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci lze postupovat následovně:

- *v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka doplněna uchazečem do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*
- *v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*

V daném případě tedy uchazeči doplní výše uvedenou položku „Montáž přeložky“, do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Dotaz č. 8:

Nadále v rozpočtu chybí část zemních prací na tuto přeložku?

Odpověď zadavatele:

Zemní práce jsou uvedeny ve slepém rozpočtu, díl 1 – Zemní práce. V případě, že Vámi přepočtené množství vychází rozdílně od výkazu výměr, postupujte dle výše uvedeného (viz odpověď na dotaz č. 7) , tj. položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Dotaz č. 9:

Dotaz: V příloze posílám tabulku s dodávkou komponentů na tuto přeložku od Severočeské Teplárenské. Jak postupovat bude dán nový výkaz výměr na přeložku včetně stavebních prací??


Odpověď zadavatele:

V Zadávací dokumentaci v bodě 2. 1 je uvedeno:

Předmětem plnění zakázky není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému (dále též jen „materiál“). Tento materiál dodá vybranému uchazeči zadavatel / objednatel v rámci svého protiplnění. Rozsah a specifikace materiálu, který dodá zadavatel / objednatel v rámci svého protiplnění je uveden v příloze č. 2 Návrhu textu smlouvy. Veškerý ostatní materiál neuvedený v Příloze č. 2 Návrhu textu smlouvy je součástí plnění vybraného uchazeče / zhotovitele zakázky. Podmínky protiplnění objednatele jsou uvedeny v čl. 6 odst. 6.13 Návrhu textu smlouvy.

Montáž přeložky – viz odpověď zadavatele č. 7.

V Mostě - Komořanech dne: 14.3.2016
Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.