



MĚSTO HRANICE

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky	Víceúčelové hřiště Velká
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Hranice
Sídlo zadavatele	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	Ing. Daniel Vitonský, starosta, tel. 581 828 121, starosta@mesto-hranice.cz
IČO zadavatele / DIČ zadavatele	00301311 / CZ00301311
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailová adresa	Mgr. Bc. Klára Nováková, DiS., tel. 581 828 396 klara.novakova@mesto-hranice.cz

Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

**„Dobrý den,
chtěl bych upozornit na nesoulad mezi technickou zprávou a výkazem výměr.
Prosím o objasnění, která z informací je platná, jedná se o počet kusů jádrového vrtání 266ks ve VV a 2646ks v TZ.**

VV -

11	9700513001R00	Vrtání jádrové do D 100 mm, dremážní otvory do stávajícího povrchu z AC	ks	266,66667
----	---------------	---	----	-----------

TZ – vrtání drenážních otvorů v počtu 3 ks/m2 (celkem 2646 ks) přes asfalt až do drenážního podloží

Děkuji“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel opravil projektovou dokumentaci následovně: Celková plocha hřiště je 800 m2, počet kusů vrtání drenážních otvorů je 2400. Opravená projektová dokumentace a výkaz výměr jsou uloženy u veřejné zakázky, ve složce „VZD č. 1“ na Profilu zadavatele Města Hranice:

<https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264>

Dotaz č. 2

„Dobrý den,
povrch – umělý trávník ve VV je specifikován pro konkrétního výrobce/výrobek – tj. DOMO SPORT, což je v rozporu se zadáváním veřejných zakázek.

Děkuji“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel konkrétního výrobce z výkazu výměr vymazal, opravený výkaz výměr je uložen u veřejné zakázky, ve složce „VZD č. 1“ na Profilu zadavatele Města Hranice:

<https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264>

Parametry nabízeného výrobku musí zůstat zachovány.

K tomuto dotazu dále uvádíme:

Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektech a ve výkazech výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektové dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele	V Hranicích dne 31.07.2024 Mgr. Karel Machyl místostarosta města
---	---