

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce kulturního domu
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-021216
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	město Zábřeh
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO zadavatele:	00303640
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
Adresa profilu zadavatele:	https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve výkrese VZT 2022-05-13 DPS Střecha jsou zakresleny vzduchotechnické jednotky. Ve výkazu výměr jsme nenalezli ocelovou konstrukci pro jejich uchycení. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Žádné vzduchotechnické jednotky na střeše z I. ani II. etapy nejsou. Z I. etapy tam jsou pouze dva radiální ventilátory do potrubí, viz pozice 12.2.1 a 12.2.2 z výpisu materiálu pro I. etapu. Jsou v nástavbě na střeše, tj. mimo střechu a povětrnost a jejich provedení, uchycení a zykrytování je součástí dodávky VZT. Jsou to běžné ventilátory, které se používají uvnitř budovy a nevyžadují ocelovou konstrukci, viz pozice 12.10.4 I. etapu. Dále je v II. etapě jedna venkovní kompresorová jednotka pozice 3.1.2 pro chlazení (pozice ocelové konstrukce pro ni je 3.10.5). Obdobně pozice 1.1.4 a 2.1.4 pro I. etapu. Projekt VZT je kompletní.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Žádáme o upřesnění počtu kusů, případně metrů u těchto položek u výkazu výměr Silnoprůdu:

<i>Požární přepážky – utěsnění prostupů</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<i>Drážkování</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<i>Zednické přípomoci</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<i>Spojení nově instalovaných kovových částí na střeše se stávajícím hromosvodem</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<i>Demontáž staré elektroinstalace</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<i>Nespecifikovaný materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>

Odpověď na dotaz:

Požární přepážky - utěsnění prostupů

Z půdorysů je patrné vedení kabelových tras a stoupaček. Prostupy musejí být utěsněny na hranici požárních úseků. Řešeno v PBŘ, ze kterého vyplývá i odolnost přepážek.

Drážkování

Je patrné z půdorysu. Primárně budou uloženy kabely v kabelovém nosném systému a nad podhledy. Drážkování jen v místech, kde toto uložení není možné a je provedena elektroinstalace pod omítkou.

Zednické přípomoci

Jedná se například o zazdění rozváděčů a prostupů, které nemusejí být požárně utěsněny. Patrné z půdorysů.

Spojení nově instalovaných kovových částí na střeše se stávajícím hromosvodem

Jedná se o připojení kovových prvků vzduchotechniky ke stávajícímu hromosvodu, který je řešený dle normy ČSN 34 1390. Patrné z výkresů VZT.

Demontáž staré elektroinstalace

Jedná se o odstranění původní elektroinstalace v celém rozsahu prováděné nové elektroinstalace.

Nespecifikovaný materiál

Například: stavební sádra, stavební hřebíky, vázací pásy, kotevní materiál, kabelová oka

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Prosím Vás o potvrzení, že celý oddíl č.7 Zadávací dokumentace – Požadavky na kvalifikaci, lze nahradit čestným prohlášením dle odst. 7.5.3. a 7.5.5. ZD, které je obsahem přílohy č. 04 Zadávací dokumentace.

Dále prosím o potvrzení, že doložením podepsaného čestného prohlášení a akceptací podmínek (příloha č. 04 ZD), nemusí být součástí nabídky podepsaná smlouva o dílo.

Reaguji na odstavec 8.1.2. ZD.

Odpověď na dotaz:

Ano, předložení dokladů o kvalifikaci může být nahrazeno předložením čestného prohlášení, viz čl. 7.5.3. zadávací dokumentace.

Účastník v nabídce není povinen předložit návrh smlouvy o dílo. Pro splnění zadávacích podmínek účastníci předloží čestné prohlášení o akceptaci obchodních, platebních a technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo obsaženým v zadávací dokumentaci z přílohy č. 4 zadávací dokumentace – formuláře nabídky.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 15. 6. 2023

Za město Zábřeh
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács