



Váš dopis zn.:

Ze dne: 04.10.2023
Naše č.j.: POD/16882/2023
Spis. zn.: 923.2_35
Vyřizuje: Ing. Lenka Lesáková
Tel.: 596657273
E-mail: Lenka.Lesakova@pod.cz
Datum: 30.10.2023

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 398/43
70300 Ostrava Vítkovice

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa

- stanovisko správce povodí k DUSP

Dne 4. 10. 2023 jsme obdrželi vaši žádost o stanovisko ke stavbě „Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa“. Investorem je Obec Bolatice.

Předložená projektová dokumentace pro společné povolení stavby řeší výstavbu technické infrastruktury v jižní části areálu bývalého zemědělského družstva v obci Bolatice, konkrétně ploch A, B, C, kde bude zachována pouze stávající dešťová kanalizace DN400 zaústěná mimo areál do vodního toku Opusta.

V rámci stavby budou vybudovány nové komunikace (prodloužení ulice Mírové a dopravní napojení budoucího hasičského areálu) a nové inženýrské sítě na pojené na stávající infrastrukturu v zájmové lokalitě - vodovod, prodloužení jednotné kanalizace v ul. Mírová, dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace a řešených ploch včetně otevřené retenční nádrže, STL plynovod, veřejné osvětlení, přípojka plynu a přípojka tlakové splaškové přípojky pro budoucí objekt hasičské zbrojnice.

Pro zachycení srážkových vod z komunikace na ploše A a řízeně vypouštěných srážkových vod z budoucích objektů a zpevněných ploch z plochy B je navržena otevřená retenční nádrž o celkovém objemu 280 m³, hloubce 1,15- 1,3 m a vnějších rozměrech cca 19,2 x 23,5 m. S ohledem na konfiguraci terénu je nádrž řešena jako ohrázkovaná (výška hráze je cca od 0,05 – 0,7 m). Hráz nádrže je navržena jako homogenní zemní o šířce v koruně 0,8 m a se sklonem návodního a vzdušního líce 1:1. Návodní svahy retenční nádrže je navrženo zpevnit geobuňkami, které budou vyplněny zeminou s osetím protierozní travní směsí, dno nádrže bude zpevněno geobuňkami vyplněnými štěrkem. V místě přítoku do nádrže bude břeh nad a pod potrubím DN300 opevněn v šíři 1 m dlažbou z lomového kamene. V nejnižší části nádrže bude v místě odtoku osazena ŽB monolitická kalová jímka, na které budou osazeny česle. Z odtokového objektu (kalové jímky) bude vedeno potrubí DN300 do regulační šachty ŠD0 s vírovým ventilem pro řízený odtok (5 l/s) do stávající areálové dešťové kanalizace, která je zaústěna do vodního toku Opusta.

K vaší žádosti uvádíme:

Stavba se nachází mimo stanovená záplavová území, v zájmové lokalitě nevidujeme žádný vodní tok.

Dle zákona o vodách je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Kravaře) o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla.

O stanovisko k odvádění dešťových vod do stávající dešťové kanalizace je nutno požádat jejího správce.

Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru dalších připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0410 Opusta od pramene po ústí do toku Opava. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".


Paul.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.


Elektronický podpis : 16.11.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Lukáš Pavlas
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 11.10.2025 09:39:25+000 +0200

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací