

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

DNE: 06.10.2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 57613/2023/BR/HP

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 59840/2023/BR/HP

VYŘIZUJE: Vlčková
RNDr. Nováková

TEL.: 554 774 149

E-MAIL: dita.vlckova@khsova.cz

DATUM: 17.10.2021

Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 398/43

703 00 Ostrava – Vítkovice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Ing. Lukáše Madry, ředitele společnosti Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00, IČ 48391531, zastupující na základě plné moci ze dne 17.04.2023 investora, Obec Bolatice, se sídlem Hlučinská 95/3, PSČ 747 23, IČ 00299847, zast. starostou obce Mgr. Herbertem Paverou, ze dne 06.10.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby „Revitalizace části bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1.etapa“, pozemek parc. č. parc.č. 2802/1, 451/27, 451/22, 451/25, 451/30, 449/14, 451/23, 451/6, 451/20, 451/28, 451/24, 449/1, 449/5, 449/12, 449/6, 449/4, 449/7, 449/8, 449/9, 449/10, 449/11, 451/39, 451/37, 451/38, 449/15, 454, 462/1, 3612, 511/2 (p.č. 2915, 449/17, 514/2 – parcely dotčené obvodem stavby), vše k.ú. Bolatice.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací dokumentaci ke společnému povolení stavby „Revitalizace části bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1.etapa“, pozemek parc. č. parc.č. 2802/1, 451/27, 451/22, 451/25, 451/30, 449/14, 451/23, 451/6, 451/20, 451/28, 451/24, 449/1, 449/5, 449/12, 449/6, 449/4, 449/7, 449/8, 449/9, 449/10, 449/11, 451/39, 451/37, 451/38, 449/15, 454, 462/1, 3612, 511/2 (p.č. 2915, 449/17, 514/2 – parcely dotčené obvodem stavby), vše k.ú. Bolatice

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

- doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“),
- vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody v Kráceném rozsahu (dle Přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Lukáše Madry, ředitele společnosti Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00, IČ 48391531, zastupující na základě plné moci ze dne 17.04.2023 investora, Obec Bolatice, se sídlem Hlučínská 95/3, PSČ 747 23, IČ 00299847, zast. starostou obce Mgr. Herbertem Paverou, ze dne 06.10.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby „Revitalizace části bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1.etapa“, pozemek parc. č. 2915, 449/1, 449/2, 449/4, 449/5, 449/6, 449/7, 449/8, 449/9, 449/10, 449/11, 449/12, 449/14, 451/6, 451/20, 451/22, 451/23, 451/24, 451/27, 451/28, 451/37, 451/38, 2802/1, vše k.ú. Bolatice, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracovala Romana Lišková, Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 08/2023. Revitalizace se týká převážně jižní části areálu, ve kterém se nachází někdejší objekty bývalého zemědělského družstva. V rámci vymezeného území jsou řešeny plochy A, B, C, na nichž bude provedena demolice stávajících zemědělských objektů bývalého zemědělského družstva, které již ztratily původní využití. Na ploše A je řešena nová komunikace – prodloužení ulice Mírové, plocha B bude pro komerční nebo obecní využití, na ploše C je plánovaný areál hasičské zbrojnice vč. zázemí. Součástí vybudování nové technické infrastruktury s napojením na stávající inženýrské sítě je výstavba vodovodu – nové tři větve řadu DN80, prodloužení o celkové délce 561 m.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozborů budou v souladu s § 4 odst.1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložené podklady odpovídají při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Ing. Jana
Pavličková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Pavličková
Datum: 2023.10.18
07:10:46 +02'00'

Ing. Jana Pavličková
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, počet listů 2- DS
1x KHS, oddělení HP- 1 list