

REVIZE/ AKCE	Pravidelna údržba	ROČNÍ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY DATOVÉHO CENTRA - SERVIS											
EPS, SHZ	1 x za 6 měsíců	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		vizualní prohlídka, kontrola kabeláží a jednotlivých okruhů, kontrola návazností a ovládacích okruhů,čištění hlásičů a detekčních prvků, kontrola ústředen,ovl.pultu, kontrola záložních zdrojů, kontrola stavu tlakových lahví, zapsání do provozní knihy											
EZS, CCTV	1 x za 12 měsíců	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		vizualní prohlídka, kontrola kabeláží a jednotlivých okruhů, čištění kam.krytů a objektivů, kontrola stavu záz.zařízení, kontrola magnetic.kontaktů, kontrola záložních zdrojů											
Datová komora	1 x za 6 měsíců	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		vizuální kontrola soustavy těsnění, vizuální kontrola soustavy vedení kabelů a průchodek, vizuální kontrola všech konstrukčních prvků a součástí komory, zkouška poplachové signalizace, zkouška dveří a zámků komory, kontrola nouzového osvětlení, test akumulátorů, vizuální kontrola protipožárního zabezpečení, vizuální kontrola dvojité podlahy komory, kontrola připojení potenciálového vyrovnání, vzhled, tvar celé komory, čištění prostoru za komorou											
Klimatizace	1 x za 3 měsíce	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		1.Vnitřní jednotka: kontrola, čištění, příp. výměna vzduchového filtru, kontrola lopatek ventilátorů a jejich vyčištění, kontrola ložisek ventilátorů, kontrola mechanických částí a dotažení šroubových spojů, kontrola řídicí desky, kontaktů stykačů a dotažení el. spojů											
		2.Výparník: kontrola nepoškození, zanesení a koroze, čištění lamel											
		3.Kompresor: kontrola stavu oleje v kompresoru (je-li osazen průhledítka), kontrola těsnosti ventilů a ventilků, kontrola odběru proudu a proudového zatížení jednotlivých fází, kontrola el. spojů a jejich dotažení, kontrola kompenzátorů chvění											
		4.Zvlhčovač: kontrola, vyčištění a příp. výměna nádoby parního zvlhčovače (elektrody), kontrola filtru nádoby, napouštěcího a vypouštěcího solenoid. ventilu, kontrola vaničky a jejího vyčištění, kontrola el. topení											
		5.Externí kondenzátor: kontrola nepoškození, zanesení a koroze, kontrola stavu ventilátorů, kontrola el. spojů a jejich dotažení, čištění lamel											
		6.Chladicí okruh: kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace, kontrola těsnosti rozvodů chladiva, kontrola stavu a hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno), kontrola funkce vstřikovacího prvku, kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků, kontrola stavu filtr-dehydrátoru, kontrola funkce bezpečnostních (pojišťovacích) zařízení, kontrola tlaku a teploty chladiva na sání, kontrola tlaku a teploty chladiva na výtaku, kontrola výparné teploty											
		7.Regulace: provedení testu funkčnosti regulace a autopřepínače chodu a střídání jednotek											
Vzduchotechnika		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		1. VZT jednotky, ventilátorové sestavy:											
	1 x za 3 měsíce	- vizuální kontrola stavu zanesení nasávacích elementů											
	1 x za 6 měsíců	- kontrola těsnosti jednotky											
	1 x za 6 měsíců	- kontrola hlučnosti a vibrace ložisek											
	1 x za 6 měsíců	- kontrola funkce ventilátorů											
		2. Regulátory průtoku vzduchu											
	1 x za 3 měsíce	- vizuální kontrola											
	1 x za 6 měsíců	- kontrola parametrů											
	3. Distribuční elementy - mřížky												
	1 x za 12 měsíců	- čištění distribučních elementů											
Rozvaděče M+R		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		Kontrola funkce:											
	1 x za 6 měsíců	- vizuální kontrola mechanického stavu											
	1 x za 6 měsíců	- vizuální kontrola elektrických komponent											
Kontejnerové energocentrum	1 x za 6 měsíců	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		- kontejnerové energocentrum – motorgenerátor 385kVA/308kW											
		- kontejnerové energocentrum, datová komora - 2x UPS NEWAVE DPA - 250 kVA											
Rozvaděče a rozvody (silnoprúdové)	1 x za 12 měsíců	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		- kompenzační jednotka FRAKO - RC_DC 150kVAr, rozvaděče NN rozvodny (RHT, RE, RN), rozvaděče DATACENTRA (R-PDR,R-CH,R-S, R-POC), související kabelové rozvody											
	revize dle ČSN 331500 (1 x za 5 let)	- kompenzační jednotka FRAKO - RC_DC 150kVAr, rozvaděče NN rozvodny (RHT, RE, RN), rozvaděče DATACENTRA (R-PDR,R-CH,R-S, R-POC), související kabelové rozvody											
		- kontejnerové energocentrum – motorgenerátor 385kVA/308kW											
		- kontejnerové energocentrum, datová komora - 2x UPS NEWAVE DPA - 250kVA											