

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Datum: 16. 6.
2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)
Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Příloha č. 3 VV

Dotaz: *Rozpočet D.1.1.A JALOVISKO_VV stavební část obsahuje položku*

271531114R00	Zhutněný násyp/terén (šterk) Edef2 min. 80MPa, Edef2/Edef1 < 2,5	m2	4 923,96
--------------	---	----	----------

Co má tato položka obsahovat, dle výpisu prvku zde není uvedena žádná tloušťka dané vrstvy, chápe uchazeč správně, že se jedná pouze o zhutnění násypu bez dodávky materiálu ?

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

Bude provedeno srovnání pláňe na úroveň 188,00m n. m. = -0,500 pod úrovní nové podlahy. Podloží bude zhutněno na úroveň Edef2 min. 80 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5, popř. tato hodnota dosažena aplikací šterku a zhutnění pláňe. Předpokládaná vrstva šterku 300mm (zhutněno na 80MPa)

Odpověď zpracoval: Ing.arch. Petr Vaněk

Poznámky:
