

## Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace č. 2

### 1) Název zadavatele

Obec Jezdkovice

### 2) Název zakázky:

Energetické úspory v zámku Jezdkovice – Etapa A

### 3) Dodatečná informace

#### Otázka č. 1

Dobrý den,  
v položkovém rozpočtu jsem narazil na chybu, kdy položce 47 je okno 1020x1700. Dle výpisu oken tabulka 2 by tam měla být položka W7 obloukové okno 1600x2940.

#### Odpověď č. 1

Opravený položkový rozpočet je přílohou této dodatečné informace.

#### Odpověď č. 2

Zadavatel z vlastní iniciativy upřesňuje, že parapety jsou navrženy jako vnitřní dřevěné parapety. V prostoru mezi okny dřevěné parapety nejsou, zde je pouze mazanina, neb se předpokládá stékání kondezu na tento parapet.

#### Otázka č. 3

Zadavatel z vlastní iniciativy upřesňuje, že šrafování v legendě u foukané izolace a volně ložené vaty je prohozené (vysvětlivka neodpovídá zakresu).

Ing. Jiří Knopp

zástupce zadavatele

Příloha: Příloha č. 3a) VÝKAZY VÝMĚR - ETAPA A- DI č. 2