

Označení vodiče	druh vodiče	průřez (mm ²)	délka (m)	spojuje		Popis vývodu
				zařízení	zařízení	
WS601BL1	CMFM	2x1	25	DS1003/1	601BL1	Snímač hladiny filtru 1
WS601BP2	CMFM	2x1	30	DS1003/1	601BP2	Tlaková ztráta filtru 1
WL601BQ3	CYKY	3x1,5	60	DS1003/1	601BQ3	Analyzátor zákalu filtr 1-2 - napájení
WS601BQ3	LAMBUS	2x0,64	60	DS1003/1	601BQ3	Analyzátor zákalu - data
WS601BQ3.1	SPEC		5	601BQ3	601BQ3.1	Sonda zákalu filtr 1
WS601BQ3.2	SPEC		5	601BQ3	601BQ3.2	Sonda zákalu filtr 2
WS602BL1	CMFM	2x1	20	DS1003/1	602BL1	Snímač hladiny filtru 2
WS602BP2	CMFM	2x1	25	DS1003/1	602BP2	Tlaková ztráta filtru 2
WS603BL1	CMFM	2x1	15	DS1003/1	603BL1	Snímač hladiny filtru 3
WS603BP2	CMFM	2x1	20	DS1003/1	603BP2	Tlaková ztráta filtru 3
WL603BQ3	CYKY	3x1,5	50	DS1003/1	603BQ3	Analyzátor zákalu filtr 3-4 - napájení
WS603BQ3	LAMBUS	2x0,64	50	DS1003/1	603BQ3	Analyzátor zákalu - data
WS603BQ3.1	SPEC		5	603BQ3	603BQ3.1	Sonda zákalu filtr 3
WS603BQ3.2	SPEC		5	603BQ3	603BQ3.2	Sonda zákalu filtr 4
WS604BL1	CMFM	2x1	20	DS1003/1	604BL1	Snímač hladiny filtru 4
WS604BP2	CMFM	2x1	25	DS1003/1	604BP2	Tlaková ztráta filtru 4
WS605BL1	CMFM	2x1	25	DS1003/1	605BL1	Snímač hladiny filtru 5
WS605BP2	CMFM	2x1	30	DS1003/1	605BP2	Tlaková ztráta filtru 5
WL605BQ3	CYKY	3x1,5	50	DS1003/1	605BQ3	Analyzátor zákalu filtr 5 - napájení
WS605BQ3	LAMBUS	2x0,64	50	DS1003/1	605BQ3	Analyzátor zákalu - data
WS605BQ3.1	SPEC		5	605BQ3	605BQ3.1	Sonda zákalu filtr 5
WL6BQ1	CYKY	3x1,5	50	DS1003/1	6BQ1	Analyzátor zákalu prací vody filtry 1-5 - napájení
WS6BQ1	LAMBUS	2x0,64	50	DS1003/1	6BQ1	Analyzátor zákalu - data
WS6BQ1.1	SPEC		5	6BQ1	6BQ1.1	Sonda zákalu prací vody filtr 1-5
WS606BL1	CMFM	2x1	25	DS1003/2	606BL1	Snímač hladiny filtru 6
WS606BP2	CMFM	2x1	30	DS1003/2	606BP2	Tlaková ztráta filtru 6
WL606BQ3	CYKY	3x1,5	50	DS1003/2	606BQ3	Analyzátor zákalu filtr 6-7 - napájení
WS606BQ3	LAMBUS	2x0,64	50	DS1003/2	606BQ3	Analyzátor zákalu - data
WS606BQ3.1	SPEC		5	606BQ3	606BQ3.1	Sonda zákalu filtr 6
WS606BQ3.2	SPEC		5	606BQ3	606BQ3.2	Sonda zákalu filtr 7
WS607BL1	CMFM	2x1	20	DS1003/2	607BL1	Snímač hladiny filtru 7
WS607BP2	CMFM	2x1	25	DS1003/2	607BP2	Tlaková ztráta filtru 7
WS608BL1	CMFM	2x1	15	DS1003/2	608BL1	Snímač hladiny filtru 8
WS608BP2	CMFM	2x1	20	DS1003/2	608BP2	Tlaková ztráta filtru 8
WL608BQ3	CYKY	3x1,5	50	DS1003/2	608BQ3	Analyzátor zákalu filtr 8-9 - napájení
WS608BQ3	LAMBUS	2x0,64	50	DS1003/2	608BQ3	Analyzátor zákalu - data
WS608BQ3.1	SPEC		5	608BQ3	608BQ3.1	Sonda zákalu filtr 8
WS608BQ3.2	SPEC		5	608BQ3	608BQ3.2	Sonda zákalu filtr 9
WS609BL1	CMFM	2x1	20	DS1003/2	609BL1	Snímač hladiny filtru 9
WS609BP2	CMFM	2x1	25	DS1003/2	609BP2	Tlaková ztráta filtru 9
WS610BL1	CMFM	2x1	25	DS1003/2	610BL1	Snímač hladiny filtru 10
WS610BP2	CMFM	2x1	30	DS1003/2	610BP2	Tlaková ztráta filtru 10
WL610BQ3	CYKY	3x1,5	60	DS1003/2	610BQ3	Analyzátor zákalu filtr 10 - napájení
WS610BQ3	LAMBUS	2x0,64	60	DS1003/2	610BQ3	Analyzátor zákalu - data
WS610BQ3.1	SPEC		5	610BQ3	610BQ3.1	Sonda zákalu filtr 10
WL6BQ2	CYKY	3x1,5	50	DS1003/2	6BQ2	Analyzátor zákalu prací vody filtry 6-10 - napájení
WS6BQ2	LAMBUS	2x0,64	50	DS1003/2	6BQ2	Analyzátor zákalu - data
WS6BQ2.1	SPEC		5	6BQ2	6BQ2.1	Sonda zákalu prací vody filtr 6-10

Označení vodiče	druh vodiče	průřez (mm ²)	délka (m)	spojuje		Popis vývodu
				zařízení	zařízení	
WS611BL1	CMFM	2x1	20	DS1003/3	611BL1	Snímač hladiny filtru GAU 1
WS611BF2	CMFM	4x1	25	DS1003/3	611BF2	Vodoměr průtoků filtrem GAU 1
WS612BL1	CMFM	2x1	25	DS1003/3	612BL1	Snímač hladiny filtru GAU 2
WS612BF2	CMFM	4x1	25	DS1003/3	612BF2	Vodoměr průtoků filtrem GAU 2
WL612BQ1	CYKY	3x1,5	30	DS1003/3	612BQ1	Analýzátor zákalu filtry GAU 1-2 - napájení
WS612BQ1	LAMBUS	2x0,64	30	DS1003/3	612BQ1	Analýzátor zákalu - data
WS612BQ1.1	SPEC		5	612BQ1	612BQ1.1	Sonda zákalu filtry GAU 1-2
WL6BQ3	CYKY	3x1,5	30	DS1003/3	6BQ3	Analýzátor zákalu prací vody filtry GAU 1-2 - napájení
WS6BQ3	LAMBUS	2x0,64	30	DS1003/3	6BQ3	Analýzátor zákalu - data
WS6BQ3.1	SPEC		5	6BQ3	6BQ3.1	Sonda zákalu prací vody filtry GAU 1-2
WS613BL1	CMFM	2x1	25	DS1003/4	613BL1	Snímač hladiny filtru GAU 3
WS613BF2	CMFM	4x1	25	DS1003/4	613BF2	Vodoměr průtoků filtrem GAU 3
WS614BL1	CMFM	2x1	20	DS1003/4	614BL1	Snímač hladiny filtru GAU 4
WS614BF2	CMFM	4x1	25	DS1003/4	614BF2	Vodoměr průtoků filtrem GAU 4
WL614BQ1	CYKY	3x1,5	30	DS1003/4	614BQ1	Analýzátor zákalu filtry GAU 3-4 - napájení
WS614BQ1	LAMBUS	2x0,64	30	DS1003/4	614BQ1	Analýzátor zákalu - data
WS614BQ1.1	SPEC		5	614BQ1	614BQ1.1	Sonda zákalu filtry GAU 3-4
WL6BQ4	CYKY	3x1,5	30	DS1003/4	6BQ4	Analýzátor zákalu prací vody filtry GAU 3-4 - napájení
WS6BQ4	LAMBUS	2x0,64	30	DS1003/4	6BQ4	Analýzátor zákalu - data
WS6BQ4.1	SPEC		5	6BQ4	6BQ4.1	Sonda zákalu prací vody filtry GAU 3-4
WL5BQ1	CYKY	3x1,5	35	DS1001/1	5BQ1	Analýzátor zákalu vody z akumulace
WS5BQ1	LAMBUS	2x0,64	35	DS1001/1	5BQ1	Analýzátor zákalu - data
WS5BQ1.1	SPEC		5	5BQ1	5BQ1.1	Sonda zákalu vody z akumulace
WSBF725	CMFM	4x1	35	DS1001/1	BF725	Vodoměr prací vody
WSBP740	CMFM	2x1	40	DS1001/1	BP740	Výtlak prací vody
WSBP741	CMFM	2x1	55	DS1001/1	BP741	Výtlak pracího vzduchu
WLBF742	CYKY	3x1,5	45	DS1001/1	BF742	Převodník průtoků pracího vzduchu - napájení
WSBF742	LAMBUS	2x0,64	45	DS1001/1	BF742	Převodník průtoků pracího vzduchu - data
WSBT743	CMFM	2x1	50	DS1001/1	BT743	Teplota pracího vzduchu
WSBP760	CMFM	2x1	45	DS1001/1	BP760	Tlak provozního vzduchu pro pneupohony