

 VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice		Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz	
Tuto část dokumentace zpracoval pod č. 3548 :  KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava		Tel.: +420 596 633 836 koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP: ING. ROBERT ROH 		STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VaK, a.s.	
ZODP. PROJEKTANT: ING. D. POPELÁŘ		MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE	
KRESLIL: ING. R. ALRAUMOVÁ		KRAJ : ZLÍNSKÝ	
AKCE: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE		SDRUŽENÍ VHK - ÚV KNĚŽPOLE	
		ZAK. ČÍSLO	13 1357/1
		ARCH. ČÍSLO	ZL - 165 - 1896/1
		STUPEŇ	D Z S
		DATUM	08/2024
PŘÍLOHA: SO 01 AERACE – ČÁST STAVEBNÍ VZT - SPECIFIKACE		MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO: D.1.1.9

Název akce : **REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE**

Místo stavby : Kněžpole
Kraj : Zlínský
Zak. číslo : 13 1357/1
Arch.číslo : ZL – 165 – 1896/1

D.1.1.9 VZT – S P E C I F I K A C E

SO 01 AERACE – ČÁST STAVEBNÍ

SO 02 FLOKULACE – ČÁST STAVEBNÍ

Ostrava, srpen 2024

Vypracoval: Ing. Radmila Alraumová

VZDUCHOTECHNIKA			
Zařízení č.1			
1	ventilátor potrubní diagonální, tříotáčkový, skříň z tvrzeného plastu, hrdlo d 315, včetně zpětné klapky, uchycení, ovládání a příslušenství, Qprov = 1000 m3/hod, Qmax = 1840 m3/hod, IP 44, 273 W/ 230 V, p = 350 Pa		3
2	vzduchotechnické potrubí plastové z PP RAL 7032, kruhové, s přírubami nebo volnými konci a s těsněním:		3
	trouba hladká d 315, 0,5 m, VS, VP		3
	koleno d 315, 90°, VP, VP		3
	přechod kruh / čtyřhran osový, d 315 / 300*300 mm / 200, VP, VP		3
	přechod kruh / čtyřhran osový, d 315 / 300*300 mm / 200, VP, H		3
	sací nástavec kruhový d 315, 45° se sítí, H		
3	filtrační box z PP RAL 7032, velikost 300*300*350 mm s víkem, přírubový, pro rámečkový filtr, filtr pylový a prachový 287*287 mm včetně filtrační textilie G3 + náhradní sada 5 ks		3
4	protidešťová žaluziová klapka nástěnná, výfuková, čtvercová s kruhovým napojením, s listy z hliníkového plechu, pro kruhové potrubí d 315, hliníková nebo s povrchovou úpravou nekorozivní dle RAL, barva šedá, včetně příslušenství ke kotvení, s osazovacím rámem a sítí proti hmyzu		3
5	filtrační box z PP RAL 7032, velikost 300*605 mm s víkem, přírubový, hloubka 550 mm, pro kapsový filtr, filtr kapsový pylový a prachový 287*592 mm G4 + náhradní sada 5 ks		2
6	vzduchotechnické potrubí plastové z PP RAL 7032, čtyřhranné, 315*600 mm, dl. 0,5 m, VS, VP		2
7	protidešťová žaluzie nástěnná, s listy z hliníkového plechu, pro potrubí 315*600 mm, hliníková nebo s povrchovou úpravou nekorozivní dle RAL, barva šedá, včetně příslušenství ke kotvení, s osazovacím rámem a sítí proti hmyzu		2
Ostatní práce			
1	drobný a pomocný materiál		soub.
2	přesun hmot		soub.
3	pomocné konstrukce a kotevní prvky		soub.
4	drobná stavební výpomoc		soub.